

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 27 avril 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2016 176

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune LA NEUVILLE D'AUMONT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de son plan local d'Urbanisme de la commune de LA NEUVILLE D'AUMONT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 Point d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours



Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune de LA NEUVILLE D'AUMONT

Légende
 * Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation

✗ -Indisponible
✔ -Avec anomalies
✔ -Non autorisée
✔ -Problématique

✔ -En service
✔ -Sans anomalie
✔ -Autorisée
✔ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

27/04/2023

Implantation	N°Itsee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Debit Maxi	Debit à 1 bar	Debit à 0.6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Réa / Ré alim rés	Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve Inc
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	1	P100	✔	✔	✔	✔	GRANDE RUE FACE AU N° 75	4,0	2,5		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200		
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	2	P100	✔	✔	✔	✔	GRANDE RUE FACE AU N° 47	3,0	1,8		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200		
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	3	P100	✔	✔	✔	✔	GRANDE RUE FACE A L'EGLISE	3,0	1,5		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200		
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	4	B100	✗	✔	✔	✔	8 CHEMIN DU FOND DES VIGNES HAMEAU D'AUMONT	1,6	1,0		27		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200		
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	5	P100	✗	✔	✔	✔	RUE VERTE FACE AU N°11 HAMEAU DU BOIS DE MOLLE	1,7	1,0		28		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200		
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	6	P100	✗	✔	✔	✔	ROUTE DU POT DE VIN FACE AU N°4 HAMEAU DU BOIS DE MOLLE	2,6	1,0		56		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200		
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	7	P100	✗	✔	✔	✔	28 bis ROUTE DU POT DE VIN HAMEAU DU BOIS DE MOLLE	2,5	1,0		32		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200		
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	8	RES	✗	✗	✔	✔	RUE DU POT DE VIN - face au n°4 HAMEAU DU BOIS DE MOLLE								60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3		
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	9	RES	✔	✔	✔	✔	ANGLE GRANDE RUE ET RUE DE LA COMMANDERIE								120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2		
Voie publique	60453	LA NEUVILLE D'AUMONT	10	RES	✗	✔	✔	✔	ROUTE DU POT DE VIN, FACE AU N° 14 HAMEAU DU BOIS DE MOLLE								100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5		