




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 4 août 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2016 303

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan local d'Urbanisme de la commune de Bachivillers, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal **PAILOT**

## Défense Incendie de la commune de BACHIVILLERS

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

X -Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

X -Non conforme en service

04/08/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A c c è s	S i g n a l i s a t i o n	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre allim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré allim	Réa / rés	Débit réali m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Reserve inc	
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	1	P100	✓	✓	✓	28 rue du moulin	4,2	2,0		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	2	P100	✓	✓	✓	23 rue du moulin, angle rue du Moulin et rue Thelle Vexin	4,1	2,0		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	3	P100	✓	✓	✓	rue de la mainie	4,6	1,9		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	4	P100	✓	✓	✓	21 rue andré roussein	4,6	2,0		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	5	P100	✓	✓	✓	angle rue thelle vexin rue froide cuisse	4,5	1,5		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	6	P100	✓	✓	✓	lotissement le bois du fayel	4,5	1,8		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	7	P100	✓	✓	✓	rue du fayel	4,5	1,4		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	8	P100	✓	✓	✓	rue barrée	4,9	2,0		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	9	P100	✓	✓	✓	rue roussein	4,9	1,8		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	10	P100	✓	✓	✓	la petite rue	4,4	1,5		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	11	P100	✓	✓	✓	rue André Rousselin, a coté du numéro 31	4,5	1,8		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Voie publique	60038	BACHIVILLERS	12	P100	✓	✓	✓	Rue Claude Lambert, Lotissement "Les petits carreaux"	4,5	1,4		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					