



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 13 mars 2017

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2017 63

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60000 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme

Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune du Mont-Saint Adrien, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 19 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Colonel hc Luc **CORACK**

Défense Incendie commune de Le Mont Saint Adrien

60428 LE MONT SAINT ADRIEN

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Incisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE DE ST PAUL	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
2	P100	171 RUE DE ST PAUL	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
3	P100	407 RUE DES FLAGEOTS, FACE RUE DE BONNIER	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	171 RUE DES FLAGEOTS	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	P100	RUE DE ROME, ANGLE RUE MOI	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
6	P100	FACE 343 RUE MOI	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
7	P100	FACE 116 ALLEE DES LYS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	135 RUE HAUTE	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
9	P100	476 RUE DE ROME	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
10	P100	RUE DE ROME, ANGLE DEPARTEMENTALE N°1 FERME	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
11	P100	RUE DES COUTUMES, ANGLE RUE CHAMPS PAVIE	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
12	P100	18 RUE DE CHAMP PAVIE	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
13	P100	RUE DES LARRIS, RESIDENCE DU MONT	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
14	P100	FACE 83 CHEMIN VERT, RESIDENCE DU MONT	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
15	P100	FACE 300 RUE DE SAINT PAUL	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
16	P100	SENTE DE MONTMILLE	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	

Défense Incendie commune de Le Mont Saint Adrien

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
17	P100	607 RUE DE ROME	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
18	P100	ROUTE DEPARTEMENTALE N°1, ETS MECANIQUE hameau de Rome	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
19	P100	RUE DE THERINES, ANGLE IMPASSE DES CHARMILLES.	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	