

PREFET DE L'OISE

Uelle



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2017 209

Tillé, le 6 juillet 2017

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de COYE LA FORET
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Coye-la-Forêt, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 38 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours


Contrôleur général Luc **CORACK**

Défense Incendie commune de COYE LA FORET

60172

COYE LA FORET

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗
- ✗
- ✗
- ✗

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	Chemin des ecreuils, Chemin des Ecreuils, voie privée	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS VOIE PRIVEE
2	P100	11 Impasse des Coutumes	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante FERMETURE COUVERCLE CASSEE	Reconnaissance opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
3	P100	9 Chemin du Crochet de Coye	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
4	P100	16 Chemin du Crochet de Coye, Angle Impasse de la Croix de Lude	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
5	P100	Rue du Clos des Vignes, Angle Chemin du Crochet de Coye	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
6	P65	Rue du Clos des Vignes, Angle Rue de la Clairière	150	inconnu	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	Reconnaissance opérationnelle effectuée le 10/10/2016
7	P100	Rue du Clos des Vignes, Angle Rue des Joncs	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
8	P100	Avenue de la Gare, Angle Place de la Reine Blanche	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
9	P100	Avenue de la Gare, Angle Allée de la Ménagerie	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
10	P100	Avenue de la Gare (A côté de la Résidence des Bois), Angle Chemin des Ecreuils	125	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	PROBLEME SERRAGE BOUCHON 70 PROBLEME FILLETAGE BOUCHON DE 100	Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016
11	P100	Avenue des Bruyères, Angle Rue des Houx	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS
12	P100	Rue d'Herivaux, Angle Chemin des Loups	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS
13	P100	33 Rue d'Herivaux, (en haut, devant les terrains de tennis)	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS
14	P100	Impasse des Sangliers, Usine DEXAM	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS
15	P100	15 Rue du Poteau des Ecouteurs	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS

Défense Incendie commune de COYE LA FORET

Légende

* Etat	-Indisponible	-En service
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	P100	Avenue du Bois Brandin, Cité Salengro	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS
17	P100	Avenue du Bois Brandin, Angle Vieux Chemin de Paris	125	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016
18	P100	Avenue du Bois Brandin, Angle Allée de la Domesse (au bout avant le bois)	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS
19	P100	17 Rue de l'Orée du Bois	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS
20	P100	25 Rue de l'Orée du Bois	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile ouverture difficile car trop prêt d'une plasse	Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016
21	P100	Les Castilllets	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS
22	P100	Bâtiment J , Chemin des Loups	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle effectuée le 14/10/2016 RAS
23	P100	Rue d'Herivaux (Côté Cimetière), Angle Impasse du Clos St Antoine	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
24	B100	Rue d'Herivaux, Angle Rue Blanche	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
25	P100	21 Rue Blanche Angle Rue de la Charmée	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
26	P65	34, Grande Rue, Angle Rue de	125	inconnu	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
27	P100	Rue de l'Abreuvoir, Angle Rue de Luzarches	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
28	P100	Grande Rue, Angle Rue de Luzarches	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
29	P100	58 Grande Rue, Angle Rue de l'Abreuvoir	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
30	P100	60 Rue Blanche, Angle Rue des Ronciers	080	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Débit non conforme	PI non conforme constaté par la Lyonnaise des Eaux en janvier 2009 lors du contrôle des hydrants puis en mai 2010 --> Prévoir renforcement du réseau (idem 08/04/2013) et idem 26/05/2014, idem le 10/06/2015 Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
31	P100	4 Route de Lamorlaye (RD118)	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS

Défense Incendie commune de COYE LA FORET

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
32	P100	6 Route de Lamorlaye (RD118)	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
33	P100	Rue des Hétras, Angle Avenue des Tillés	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Purge HS	Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 Problème de purge
34	P100	Rue des Noisetiers, Angle Rue de Chaumontel	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
35	P100	Rue des Ormes	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
36	P100	Avenue de la Gare, Angle Avenue des Bruyères / Allée aux Geais	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
37	P100	Chemin des Vaches Angle Sente à Papa	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS
38	P100	Allée des Aulnes, Face au n°8	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle réalisée le 22/12/2016 RAS
										Reconnaissance Opérationnelle effectuée le 10/10/2016 RAS (Ne figure pas sur le parcellaire implantation juin 2014)

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service