



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 28 avril 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2016 173

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols HAUDANCOURT  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan d'occupation des sols de la commune de Hadancourt, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan d'occupation des sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

## Défense Incendie de la commune de HOUDANCOURT

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

✘ -Indisponible  
✔ -Avec anomalies  
✔ -Non autorisée  
✔ -Problématique

✔ -En service  
✘ -Sans anomalie  
✔ -Autorisée  
✘ -Sans problème

27/04/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a t	A c c è s	S i g n a l i s a t i o n	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Rés / rés	Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	1	P100	✔	✔	✔	RUE DES BOIS devant le 30	4,6	1,6		60		080	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	2	P100	✔	✔	✔	Rue de la Fontaine face au N°6	4,7	1,2		60		080	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	3	P100	✔	✔	✔	Ruel des bois face au N°15	4,6	1,7		60		080	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	4	P100	✔	✔	✔	Rue Grande Rue face rue des Bois	4,3	1,3		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	5	P100	✔	✔	✔	Rue des Bois devant le n°49 bis	5,1	1,7		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	6	P100	✔	✔	✔	Rue Grande Rue angle CV n°2	4,5	1,7		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	7	P100	✔	✔	✔	Rue Poulain devant le n 29	4,4	1,4		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	8	P100	✔	✔	✔	Rue Cios Montaubeert face au N°33	4,5	1,5		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	9	P100	✔	✔	✔	Rue de la Planchette devant le N°15	4,6	1,6		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	10	P100	✔	✔	✔	Rue des Bois face au n°41	4,6	1,7		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60318	HOUDANCOURT	11	MARE	✔	✔	✔	Rue des Bois face au N°52 bis									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				