



PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**  
Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 25 mai 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : AC. 2016 226

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune MUIRANCOURT  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan local d'Urbanisme de la commune de MUIRANCOURT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 16 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

# Défense Incendie de la commune de MUIRANCOURT

Légende  
 \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Accès  
 \* Signalisation

-Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Non conforme en service

25/05/2016

Implantation	N°insee	N°PEI	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Mexl	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Rés / Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve Inc
Voie publique	60443	1	P100					RUE SAINT MEDARD, A LA MAIRIE	7,4		50	35	40	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	2	P100					Rue Saint Médard (face au N°190)	7,0		40	30	32	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	3	P180					300 RUE DE SIECOURT	6,0		14	12	12	060	070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	4	P180					10 IMPASSE DE LA FONTAINE	6,4		29	25	27	080	070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	5	P100					RUE DES SIX VOIES	6,6		30	25	26	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	6	P180					RUE DES PLANQUETTES	7,0		35	28	30	060	070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	7	P180					RUE DES PLANQUETTES, DIRECTION FRENICHES	6,0		25	22	24	060	070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	8	P100					RUE DE MAGNY	7,6		48	37	42	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	9	CITE					RUE DE LA FOSSE A LARD, ANGLE RUE DES PLANQUETTES								95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10
Voie publique	60443	10	CITE					RUE DU CHENE, ANGLE RUE DE SIECOURT								100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10
Voie publique	60443	11	CITE					RUE DES SIX VOIES								100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10
Voie publique	60443	12	B100					Rue du Marais Chevoeux, Face au N° 638 HAMEAU DE REZAVOINE A L'ARRET DE BUS	4,8		28	23	25	080	100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	13	P100					RUE DE LA GARENNE, HAMEAU DE REZAVOINE	3,0		34	26	29	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	14	P180					RUE DU MARAIS CHEVOYEUX, HAMEAU DE REZAVOINE	4,0		30	25	27	080	070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400		
Voie publique	60443	15	CITE					RUE DU MARAIS CHEVOYEUX, HAMEAU DE REZAVOINE								100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10
Voie publique	60443	16	CITE					RUE DES PLANQUETTES, DIRECTION FRENICHES								95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10