

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 24 octobre 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2016 397

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune RIBECOURT DRESLINCOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan local d'Urbanisme de la commune RIBECOURT DRESLINCOURT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 66 Points d'Eau Incendie dont un indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Colonel Luc **CORACK**

Défense Incendie de la commune de RIBECOURT DRESLINCOURT

Hydrants

Légende
 * Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation

-Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
17	P100	COURS MIRABEAU	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	P100	248 RUE VOLTAIRE	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
19	P100	RUE ARISTIDE BRIAND, ANGLE RUE VOLTAIRE	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	P100	ROUTE DE PIMPREZ	200	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
21	P100	358 ROUTE DE PIMPREZ	200	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	P100	522 ROUTE DE PIMPREZ	200	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
23	P100	RUE DU CHEMIN DE FER, ETS SECO	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		remplace entre le 12 et 17 novembre 2007
24	P100	CITE DU CHEMIN BLANC	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	P100	158 RUE COQUERELLE, ANGLE RUE DE LA CAVEE OUDARD	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
26	P100	ZAC DE LA GRERIE, (ETS VISERY)	200	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
27	P100	ZAC DE LA GRERIE, (ETS RIBEPRIM)	200	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
28	P100	189 RUE D'ENGIS	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
29	P100	RUE D'ENGIS, VERS RUE DE DRESLINCOURT	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
30	P100	PASSAGE DE LA COUDRAIE	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
31	P100	116 RUE DU PUISOT	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
32	P100	RUE DE PARIS, ANGLE HLM RUE DE PARIS	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
33	P100	RUE ANDRE REGNIER, ANGLE RUE COQUERELLE	250	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Défense Incendie de la commune de RIBECOURT DRESLINCOURT

60537

RIBECOURT DRESLINCOURT

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- X
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE DE PARIS, ANGLE RUE DES PLANTES	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓		
2	P100	641 RUE DE PARIS	080	100/2x07 0	X	X	✓	✓		
3	P100	352 RUE DE PARIS	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
4	P100	355 RUE DE PARIS	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓		
5	P100	RUE DE PARIS, ANGLE RUE ARISTIDE BRIAND	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓		
6	P100	RUE DU GENERAL LECLERC, RUE DE LA MONJOIE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
7	P100	RUE ANDRE REGNIER, LYCEE HORTICOLE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	ROUTE DE THIESCOURT, CIMETIERE	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
9	P100	ROUTE DE DRESLINCOURT, ANGLE RUE DU LIMON	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
10	P100	156 RUE DE DRESLINCOURT	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
11	P100	RUE DE LA GRERIE, ANGLE RUE DES CHATAIGNIERS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
12	P100	463 RUE DU MARECHAL LECLERC	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
13	P180	RUE ROBERT	150	070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	145 RUE EMILE ZOLA	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
15	P100	AVENUE DE MONTESQUIEU, AU NIVEAU DU COLLEGE	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓		
16	P100	428 AVENUE DE MONTESQUIEU	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défense Incendie de la commune de RIBECOURT DRESLINCOURT

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
51	P100	271 RUE DES ORMES, (n°271)	200	100/2x070	✗	✗	✓	✓	fuite sur hydrant, mis indisponible par la SLEE	
52	P100	671 RUE DES ORMES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
53	P100	1060 RUE DES ORMES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
54	P100	508 RUE DES ACACIAS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
55	P100	171 RUE DES ACACIAS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
56	P100	213 RUE DE PARADIS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
57	P100	911 RUE DES 5 PILIERS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

PENA

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
58	CITE	RUE DE LA MONTAGNE		✓	✓	✓	✓		

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
59	P100	RUE SEVERINE, ANGLE RUE VOLTAIRE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
60	P100	RUE DE LA CAVEE OUDART	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
61	P100	45 rue Georges Brassens	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Défense Incendie de la commune de RIBECOURT DRESLINCOURT

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
34	P100	LYCEE PROFESSIONNEL	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
35	P100	832 ROUTE DE BAILLY	150	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓		
36	P100	15 RUE ALBERT CAMUS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		prevoir interdiction de stationner alimentation en 100 impossible si vehicule stationner
37	P100	RUE DE THIESCOURT, ANGLE RUE DE LA CAVEE FOLIE	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		arceau gene une sortie de 70
38	P100	195 RUE DE MARLY	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		proche du mur
39	P100	ZAC DE LA GRERIE, (DECHETERIE)	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
40	P100	119 ROUTE DE BAILLY	150	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓		
41	P100	496 RUE DE PICARDIE, rue de dreslincourt	250	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
42	P100	129 RUE DU PARC	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
43	P100	20 RUE ROGER FANEN	300	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
44	P100	RUE ROGER FANEN/RUE GENEVIEVE	300	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
45	P100	RUE DES CINQ PILIERS/RUE GENEVIEVE	300	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
46	P100	RUE DES CINQ PILIERS, /IMPASSE DU GOUT FIN	300	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
47	P100	RUE DU GOUT FIN	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
48	P100	RUE DES CINQ PILIERS	300	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓		
49	P100	RUE ROGER FANEN, (ferme vers RN32)	300	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
50	P100	RUE DES ORMES, /RUE DE PICARDIE	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défense Incendie de la commune de RIBECOURT DRESLINCOURT

PENA

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
62	RES	LECLERC, AU FOND DU PARKING		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VANNES ALIMENTATION GRIPPEE.	

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès		
63	P100	rue du paradis, niveau salle Maurice Baticle	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
64	P100	189 rue de Verpillumont	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
65	P100	rue du chateau, face a l'IMPRO	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

PENA

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
66	RES	LYCEE HORTICOLE RUE DE MARLY, ACCES RUE ANDRE REGNIER		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		