


- Salle des serveurs
- Local composition
- Services généraux niv. 0 et R+1
- Local préparation fioul F5 cave
- Salles electriques F5/F6 niv. 0 et salle fusion
- Local préparation fioul F6 Niv. 0

Ind.	Date	Des.	Ver.	Modifications	
DESIGNATION:					
PROTECTION INCENDIE					
		SAVERGLASS 3, Place de la gare. 60960 FEUQUIERES Tel: 03 44 46 45 45 - Fax BEI: 03 44 46 45 35 E-mail: bei@saverglass.com		B E I	Plan N°: 2011MAS85122A01
					N° Réf. :
CE DESSIN EST NOTRE PROPRIETE. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION.		Date	Ech.	Des.	IND.
		05/07/2011	-	DLM	A

- Détection incendie par détecteurs thermiques.
- Détection incendie par VESDA.