



PREFET DE L'OISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 13 mars 2017

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2017 64

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60000 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de WAVIGNIES, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 21 Points d'Eau Incendie dont un indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Colonel hc Luc CORACK

Défense Incendie commune de WAVIGNIES

60701

WAVIGNIES

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	48 rue Lucien Sueur (ancienne rue de Paris)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Valeurs relevées par la société Veolia: 60m ³ /h sous 1,5 b de Pression dynamique Débit sous 1 b et/ou 0,6 b de Pression dynamique inconnu(s) Débit maxi inconnu
2	P100	face 152 rue Lucien Sueur, Face à l'ancienne sucrerie	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Implantation trop près d'un mur.	Valeurs relevées par la société Veolia: Débit sous 0,6 b de Pression dynamique inconnu Débit maxi inconnu
3	P100	angle des rues Lucien Sueur et Jean Dupuy	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
4	P100	310 rue Jean Dupuis face boulangerie	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
5	P100	48 rue de la hercherie (à coté de la mairie)	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
6	P100	face 219 rue douce a coté transformateur edf	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		a graisser
7	P100	place de la salle des fetes (salle agora)	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé Manque 1 bouchon de 70	
8	P100	rue du sacq	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
9	B070	face au 191 rue gorelier	080	070	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible CARRE VANNE HS	BI hors service
10	P100	126 rue du jardin de la tour a coté transformateur edf	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	B070	face 273 rue de la hercherie	080	070	✗	✗	✓	✓	trop pret du mur	
13	P100	339 rue mathias	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	rue de la sucrerie coté transformateur edf	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Capot cassé Débit inférieur à 60 M ³ /H	
15	B070	230 rue de froissy	080	070	✗	✗	✓	✓		HS

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Observations

Défense Incendie commune de WAVIGNIES

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	P100	715 Rue Lucien Sueur, Ancienne rue de Paris	100	100/2x07 0						
17	P100	245 Rue de l'Orme, rue de l'orme angle rue de la sucrierie	150	100/2x07 0						
18	P100	359 Rue brûlée, 359 rue brûlée	150	100/2x07 0						
19	P100	82 Rue Douce, rue gorellier angle rue douce	100	100/2x07 0						
20	P100	421 Rue Corelier, 421 rue gorellier	100	100/2x07 0						

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

PENNA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
21	RES	rue de froissy face rue de la hercherie							

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
22	P100	Rue Vincenot, au fond de l'impasse, à l'angle de la dernière maison, côté gauche	Inconnu	100/2x07 0						

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		