

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 13 février 2018

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2018 53

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Révision Plan Local d'Urbanisme, commune de LONGUEIL ANNEL
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Longueil-Annél, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 36 Points d'Eau Incendie, dont un est indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours



Contrôleur Général Luc CORACK

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE DE LA MAIRIE, (passage a niveau)	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot	
2	P100	26 RUE DE LA MAIRIE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	P100	18 RESIDENCE DU LAUTARET	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Capot cassé	
4	P100	RUE DE LA MAIRIE, FACE AU 1/RUE DE LA LIBERATION	125	100/2x070	✗	✗	✓	✓		
5	P100	108 RUE DES ECOLES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
6	P100	CITE DU CLOS PANNELEIER	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
7	P100	RUE DE LA GARE	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI	CARRE DE MANOEUVRE HS POTEAU TRES VETUSTE. A REMPLACER
8	P100	ROUTE D'ANNEIL, (cd73) FACE IRPR	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
9	P100	ROUTE D'ANNEIL, (cd73)	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
10	P100	150 AVENUE DE LA LIBERATION	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI	
11	P100	991 AVENUE DE LA LIBERATION	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Fuite hydrant BI PI	
12	P100	1405 AVENUE DE LA LIBERATION	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
13	P100	RUE DU PONT	125	100/2x070	✗	✗	✓	✓		
14	P100	266 AVENUE DES DESPORTES	125	100/2x070	✗	✗	✓	✓		
15	P100	28 RUE DE L'ABBE DARRAS	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI	
16	P100	RUE DE LA PRAIRIE, HLM LES CHENES	125	100/2x070	✗	✗	✓	✓		
17	P100	260 RUE DE JANVILLE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
18	P100	430 RUE DE JANVILLE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
19	P100	722 RUE DE JANVILLE	080	100/2x070	✗	✗	✓	✓		
20	P100	RUE KLEBER DUBOIS	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible	ouverture difficile mur a proximite
21	P100	RUE BERNARD BORDIER	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓		

Legende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Défence Incendiede LONGUEIL-ANNEL

13/02/2018

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
22	P100	CHAMP STE CROIX, (magasin carrefour market)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
23	P100	CHAMP STE CROIX, (PEPINIERE DES ENTREPRISES)	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé Manque 1 bouchon de 70	
24	P100	RUE BERNARD BORDIER, CHAMP STE CROIX	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	MANQUE LE COFFRE	
25	P100	RUE BERNARD BORDIER RUE D ANNELE, CHAMP STE CROIX	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
26	P100	RUE DEVIN DE GRAVILLE, (gamm vert)	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
27	P100	RUE DE LA PRAIRIE, ANGLE RUE DE LABBE DARRAS /	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
28	P100	8 RUE DE LABBE DARRAS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
29	P100	29 RUE PAUL MARECAUX	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
30	P100	3 RUE RENE DEHIER	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
31	P100	RUE DE LA PEUPLERAIE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
36	P65	ALLEE GEORGES BRASSENS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende
 *Etat
 *Anomalie
 *Accès
 *Signalisation
 ✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème
 ✗ -Non conforme en service

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
37	COUR	AVENUE DES BEAUX RIVAGES		✓	✓	✓	✓		

Légende
 *Etat
 *Anomalie
 *Accès
 *Signalisation
 ✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème
 ✗ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
38	P100	RUE DES ORCHIDEES, DERRIERE LE STADE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
39	P100	RUE DES JACINTHES, ANGLE RUE DU BOIS DES ANNETTES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende
 *Etat
 *Anomalie
 *Accès
 *Signalisation
 ✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème
 ✗ -Non conforme en service

Défence Incendiede LONGUEIL-ANNEI

13/02/2018

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alm.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
40	COUR	KLEBER DUBOIS, CHEMIN PERPENDICULAIRE AVEC AVENUE DES BEAUX RIVAGES	m3/h Ré-alm.						CANNE D'ASPIRATION DE 100 MM DANS LA RIVIERE OISE

- Légende
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Accès
 - * Signalisation
 - Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique
 - En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - Non conforme en service