



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 9 janvier 2018

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2018 7

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) de la Communauté de Communes des Pays de l'Oise et d'Halatte.

Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance.

P.J. : 17 fiches techniques.

Dans le cadre de la révision de son SCot de la Communauté de Communes des Pays de l'Oise et d'Halatte, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 535 Points d'Eau Incendie dont 14 sont actuellement indisponibles pour les 17 communes.

Je vous transmets ces informations sous la forme de fiches techniques. Celles-ci concernent essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc CORACK

Défence Incendie de la Commune de LES AGEUX

60006 AGEUX (LES)

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	route des flandres face au n°84	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	route des flandres devant au n°49	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
3	P100	route des flandres angle rue louis drouard	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	signaler par la lyonnaise
4	P100	foyer rural face au n° 18bis	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100	signale par la lyonnaise
5	P100	rue des pommiers face au n°15	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	ras	ras
6	P100	rue des ceficiers	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	ras	ras
7	P100	rue des ormeaux face au n°14	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70	signaler par la lyonnaise
8	P100	rue des 8 arpents face au 155	080	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100 trop prêt du mur	
9	P100	rue louis drouard face au n°29	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	déjà signaler en 2010.signaler ,par lyonnaise 2017
10	P100	rue des petits saules face au n°9	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	trop prêt du mur	
11	P100	rue simone barbou	060	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	signale par la lyonnaise 2017
12	P100	rue louis drouard face ets SEGALA	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	signale par lyonnaise 2017
13	P100	PLACE CHARLES DUPUIS	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70	déjà signaler en 2011
14	P100	rue du four a chaud face au cimetière	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		déjà signaler en 2010 et 2011
15	P100	rue du four à chaux face ets BEERNAERT	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de LES AGEUX

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	P100	rue grande fosse face au n°160	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 26m3 / h) Capot cassé Manque 1 bouchon de 100 debit infeireure a 30m3	déjà signaler en 2010 et 2011 Contrôle technique du service des eaux en 2017
17	P100	RUE des anciens combattants devant le poste électrique	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 1 bouchon de 70	
18	P100	rue patrick simian devant le chateau d'eau	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Capot cassé Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	
19	P100	rue patrick simian devant scierie francru	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	P100	rue du chemin vert face au n°9	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100	
21	P100	rue des 8 arpents angle face au n°305	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 1 bouchon de 70	
22	P100	route des flandres angle allée de picardie	300	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
23	P100	route des flandres devant ancien leclerc	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ras
24	P100	rue patrick simian devant le n°340	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100	déjà signaler en 2011

Défence Incendie de la Commune d'ANGICOURT

60013 ANGICOURT

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	48 RUE BONTEMPS	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	4 RUE DE L'EGLISE	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
3	P100	18 RUE BONTEMPS	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	46 RUE DE L'EGLISE	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	P100	FACE AU 31 RUE DU CHAMP SAINT VAAST	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
6	P100	33 RUE DES TAMARIS	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
7	P100	95 RUE DU CHAMP SAINT VAAST	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	116 RUE DU CHAMP SAINT VAAST	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
9	P100	134 RUE DU COLONEL FABIEN	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
10	P100	119 RUE DU COLONEL FABIEN	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
11	P100	RUE DU COLONEL FABIEN, FACE CHEMIN DE LA LINIERE	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
12	P100	102 RUE DU COLONEL FABIEN	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
13	P100	49 RUE DE BECOURT	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
14	P100	12 RUE DU FRESNE, ANGLE RUE JEAN MOULIN	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
15	P100	30 RUE DU FRESNE	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
16	P100	26 RUE DU COLONEL FABIEN	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune d'ANGICOURT

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
17	P100	104 RUE LAISEMENT	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		potéau électrique proche d'une sortie 65
18	P100	FACE AU 70 RUE LAISEMENT	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
19	P100	35 RUE LAISEMENT	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	P100	14 RUE LAISEMENT	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
28	P100	75 RUE BONTEMPS, SENTIER CAFOSSE	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
29	P100	RUE DU CHAMPS SAINT VAAST , FACE RUE DE BECOURT	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
30	P100	RUE DE TOURTECOURT, A COTE DU TRANSFORMATEUR	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
31	P100	19 RUE JULES UHRY	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : pas d'écoulement d'eau	
32	P100	2 CHEMIN DE FLEURINE	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
33	P100	5 CHEMIN DE LA PLANCHETTE	inconnu	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
34	P100	26 RUE DES HORGNES	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
35	P100	51 RUE DU COLONEL FABIEN	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Défence Incendie de la Commune de BAZICOURT

60050

BAZICOURT

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	
1	P100	RUE DE LA FONTAINE FACE RUE GERARD	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	P100	RUE DE LA FONTAINE FACE N°1	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	P100	IMPASSE DES MERISIERS FACE AU N°10	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	P100	RUE JULIEN ANTOINE ANGLE RUE DE LA CROIX BLANCHE	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	P100	ROUTE DE COMPIEGNE FACE N°71	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	P100	RUE GASTON GERARD ANGLE ROUTE DE COMPIEGNE	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	P100	ROUTE DE COMPIEGNE DEVANT ETS GOUEDARD	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Manque 1 bouchon de 70 Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100
8	P100	ROUTE DE COMPIEGNE N°18	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Défence Incendie de la Commune de BEAUREPAIRE

60056

BEAUREPAIRE

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme
 en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	ENTREE DE BEAUREPAIRE CROIX ROUGE FACE AU N 9	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	RAS	
2	P100	CIMETIERE	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	comme en 2015
3	P100	FERME LEYSENS	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	MONUMENT AUX MORTS DEVANT LE 9	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	RAS	

Défence Incendie de la Commune de BRENOUILLE

60102

BRENOUILLE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	Rue Robert Guerlin face au n°17	200	100/2x07 0	X	X	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible sortie de 100 et une sortie 70 inaccessible	
2	P100	Rue Robert Guerlin face au n°5	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
3	P100	Rue Jean Giono angle rue le Parc	125	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Manque plaque	
4	P100	Rue de la Planchette face au n°10	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	P100	Rue de la Planchette face au collège	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
6	P100	Rue Jean Moulin angle rue Jean Rostand	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Végétation gênante	
7	P100	Rue Emile Zola face école primaire	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	Rue Emile Zola face rue Voltaire (école maternelle)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
9	P100	Rue Georges Brassens	100	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	coffret telecom trop proche	
10	P100	Rue Jean Rostand angle rue Léon Jouhaux	100	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
11	P100	Rue Jean Rostand angle rue Rousseau	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
12	P100	Rue Robert Schumann face n°15	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
13	P100	Rue Guillaume Apollinaire face au n°11	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
14	P100	Rue Léon Jouhaux angle rue Jacques Prévert	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
15	P100	Rue Alfred Kastler	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Végétation gênante	

Défence Incendie de la Commune de BRENOUILLE

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	P100	Rue Pierre Mendès France face au n°38	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
17	P100	Rue Belle Visée face au N°16	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
18	P100	Rue de la Libération face au n°14	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
19	P100	Rue de la Libération face au n°30	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
20	P100	Rue de la Libération face au n°44 Bis	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
21	P100	Rue de la Libération face au n°60	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
22	P100	Rue Robert Guérin face rue Ponceau N°44	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
23	P100	Rue Robert Guérin face au service technique	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
24	P100	Rue de la Planchette face parc St Rieul	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
25	P100	Rue du Corroy face Sté AFSM	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
26	P100	Rue du Corroy face Sté SURGET	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
27	P100	Rue du Corroy face Sté BORDEAU	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
28	P100	Sté ECOPLASTICS coté les Ageux	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
29	P100	rue des corroy Sté ADICER	300	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
30	P100	Rue du Poirier face à la Sté H.A	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
31	P100	Sté face a PYROMERAL	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
33	P100	Rue du Corroy face Sté GUILLOU	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

✗ -Indisponible
✗ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✗ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Défence Incendie de la Commune de BRENOUILLE

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
34	P100	rue du corroy face a la société snaam	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
35	P100	Rue Henry Delaplace	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
36	P100	route des ageux, face entreprise JMB	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
37	P100	FACE A STATION D EPURATION	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

✗ -Indisponible
 ✓ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✓ -Problématique

✗ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✗ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Défence Incendie de la Commune de CINQUEUX

60154

CINQUEUX

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

X Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'affim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	Rue de Rosoy face au n°9	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	Rue du Rosoy angle rue du Marais	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	TROP PRET DU MUR	
3	P100	Rue de Liancourt face au 39	125	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
4	P100	Rue de Liancourt angle rue de l'alouette	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	P100	Rue du Marin face au n°5	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
6	P100	Place George Tainturier au n°02	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
7	P100	Rue de sacy le grand face au n°34	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	Rue Wilfrid angle rue des Eraines	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
9	P100	Residence de l'église	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
10	P100	Rue Yvonne Drouin face a l'église	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
11	P100	Rue du Caradeau	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
12	P65	Impasse du Griffon	080	070	✓	✓	✓	✓	voir végétation haute	
13	P100	Rue de Rieux face au n°12	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
15	P100	Rue de Sacy le Grand face au n°41	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 20m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2016
16	B100	Rue des Montilles face au n°251	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
17	P100	Rue de Sacy le Grand angle rue des Montilles	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de CINQUEUX

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
18	P100	Rue du Marais devant n°33	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
19	P100	Rue de Pont Ste Maxence angle rue de Sacy le Grand	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible Fuite hydrant BI PI	
20	P100	Rue des Buissons angle rue du Marais	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
21	P100	Rue des Buissons angle rue de Pont Ste Maxence	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
22	P100	Rue de Pont Ste Maxence angle rue des dames face au 15	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
23	P100	Rue du chemin du Roc angle rue Jean Beau	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
24	P100	Rue de la Saune face au n°29	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
25	P100	Rue de Saune face au n°9	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
26	P100	Rue des Aigumonts face au n°358	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
27	P100	Rue de Pont Ste Maxence angle rue Verte	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
28	P100	Rue de Pont Ste Maxence face au n°27A	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
29	P100	rue Wilfrid Pol face au N°15	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		atation a la végétation poteau non visible

01227

CINQUEUX : MAISON PRIVÉ

PENA

N°	Type	Adresse	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	RES	rue de rosoy, 500M après la dernière maison de la rue	✓	✓	✓	✓		

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Défence Incendie de la Commune de MONCEAUX

60406

MONCEAUX

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- X -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					✓	✓	✓			
1	P100	RUE D'EN BAS face au n°226	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	2 RUE ANDRE DESMAREST ANGLE RUE MADAME	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	trop près du mur	
3	P070	RUE ANDRE DESMAREST face au n°160	080	070	✓	✓	✓	✓		
4	P100	RUE LOUIS DROUARD face au n°2 angle rue cuignières	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	P100	Rue madame angle rue gondot	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
6	P100	RUE RENE LEJEUNE face au n°169	100	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Capot cassé	impossible d'enlever le capot
7	P100	RUE DE LA PROCESSION, FACE AU 282	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		RAS
8	P100	RUE DE LA PROCESSION, FACE AU 494	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		RAS
9	P100	RUE GONDOT ANGLE RUE CAROSSE	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RUE LOUIS DROUARD, FACE AU 106	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		RAS
11	P100	RUE DE PONT SAINTE MAXENCE, FACE AU 395	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de PONTPOINT

60508

PONTPOINT

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

-Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	Rue de la Vielle Eglise face au n°451	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	P100	Rue du Four à Chaud	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	P100	Rue St Pierre face lotissement	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	touche le mur	
4	P100	Rue St Pierre face au n° 857	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	P100	Rue St Pierre face au n° 1260	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Purge HS fuite purge	
6	P100	Rue St Gervais face au n° 232	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fuite hydrant BI PI	
7	P100	Rue St Gervais face au n° 1072	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	P100	Rue St Gervais coté de la Mairie	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	P100	Rue St Gervais face au n° 774	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fuite hydrant BI PI	
10	P100	Rue St Gervais face au n° 396	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	P100	Rue St Gervais face au 165	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 1 bouchon de 70	déjà signalé en 2015
12	P100	Rue de la Chaussée au long	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fuite hydrant BI PI	
13	P100	Rue Furon angle rue St Barbe	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	P100	Rue de la Fontaine Sainte Barbe	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	P100	Rue des Maraichers angle rue des Harricans	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ouverture point d'eau difficile	
16	P100	Rue du Colombier angle rue de l'oeillette	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 2 bouchons de 70	

Défence Incendie de la Commune de PONTPOINT

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -Problématique
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
17	P100	Rue du Moulin angle rue Gaudin	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	déjà signalé en 2015
18	P100	Rue du Moulin face au n°339	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	déjà signalé en 2015
19	P100	Rue Basse face n°740	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
20	P100	Rue Basse angle rue de l'Hallerie	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
21	P100	Rue Basse face au n°213	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
22	P100	Rue des Ecoles face à l'école	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
23	P100	Rue du Pont St Paterne face au n°225	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
24	P100	Rue du Pont St Paterne face au n°637	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
25	P100	Rue du Pont St Paterne face rue du Rouloir	125	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	bouchon HS	
26	P100	Rue du Pont St Paterne face n°367	125	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
27	P100	Rue Pisseuse	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
28	P100	Rue du Pont St Paterne face au n°84	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
29	P100	Impasse du Clos des Rieux	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		haie gênante
30	P100	Rue de l'Oise face à la grange au dimes	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
31	P100	Rue du Moncel	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
34	P100	Chaussée de Pontpoint angle chemin de Crépy	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
35	P100	Rue St Pierre angle rue des Cerfs	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	pi trop près du mur	

Défence Incendie de la Commune de PONTPOINT

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
36	P100	Rue du Moncel angle ruelle Triboulet	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
37	P100	rue st gervais face rue source st louis	100	070/2x10 0	✓	✓	✓	✓		
38	P100	Rue St Pierre face au n°192	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
39	P100	Rue des Sablons angle impasse de la solette	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	déjà signalé en 2015
40	P100	ZI face Ste ISOLEX	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	déjà signalé en 2015
41	P100	ZI face Ste PLANCHER DIBAT	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
42	B100	ZI rond point	100	070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	
43	P100	Rue du Port face Ste BLOC DE PICARDIE	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	déjà signaler en 2011
44	P100	Route de Verberie angle Belle Rue	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	
45	P100	Belle Rue angle rue des Mercières	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
46	P100	Rue des Tournelles face au n°84	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
47	P100	Impasse du vieux Bac ZI face Ste FIBERG	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	déjà signalé en 2015
48	P100	Rue des Tournelles limite Roberval	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
49	P100	face société matériaux enrobés de l'oise	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		gens du voyage raccordé a l'hydrant
50	P100	Rue Furon	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de PONTPOINT

01223 PONTPOINT : FERMEDE MONTVINET

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Observations
1	RES	Ferme de Monvinet sur le haut de Pontpoint		X	X	✓	✓	Défaut de signalisation Niveau faible Végétation gênante bache hs

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

- X -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✓ -Non autorisée
- ✓ -Problématique

- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- X -Non conforme en service

01224 PONTPOINT : FERME DE LA FORET

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Observations
1	RES	Ferme de la foret sur le Haut de pontpoint		✓	X	✓	✓	Défaut de signalisation Végétation gênante

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

- X -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✓ -Non autorisée
- ✓ -Problématique

- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- X -Non conforme en service

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

60509 PONT SAINTE MAXENCE

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	Rue Charles Lescot angle rue de l'Arche	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	Rue Charles Lescot angle rue Louis Boutroy	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
3	P100	rue caville face au n 3	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	Rue Jean Jaures angle rue de Cavillé devant 87 bis	250	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	P100	Rue d'Halatte angle rue de Cavillé	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Manque capot	
6	P100	Rue Perronnet angle rue Fratas	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		DEJA SIGNALÉ EN 2008
7	P100	Rue Jean Jaures face au 27	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	Rue Louis Boilet angle rue T.Richard	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 20m3 / h) Capot cassé	Contrôle technique du service des eaux en 2016
9	P100	Allée des Loisirs face rue T.Richard	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Manque capot trop pret du mur	
10	P100	Rue du Stade angle rue du Professeur Ramon	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		reparé par la mairie
11	P100	Rue Louis Boilet face au n°46	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Manque capot	
12	P100	Rue Louis Boilet face au n°62 et 64	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
13	P100	Rue Louis Boilet angle rue Minbertin	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
14	P100	Rue Louis Boilet angle rue de la cense	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau	
15	P100	Rue des Seuris face au bat 2	100	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Manque capot	

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies		Observations
16	P100	Rue d'Halatte face VOTA	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
17	P100	Rue d'Halatte face au 14	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
18	P100	Rue de la Chapelle St Jean devant n°38	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
19	P100	Rue Saint Jean devant le 7	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
20	P100	Rue de Villers St Frambourg angle rue Jean Jaures	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓		Manque capot	
21	P100	Rue de Villers Saint Frambourg devant n°27	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓		Manque capot	
22	P100	Rue la Source des Moines devant n°15	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
23	P100	Impasse Jean Perrin	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
24	B100	7 Rue Croix Pierre Aucher	100	100	✓	✗	✓	✓		Capot cassé	
25	P100	Rue René Firmin à coté du bat . le Valois face au n°15	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓		Capot cassé 1 demi raccroird 70 hs	
26	P100	Rue René Firmin angle rue Marie Bray	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
27	P100	Rue de la Vieille Montagne angle rue du 8 mai 45	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓		Manque capot manque la moitié d'un capot	
28	P100	Allée Jean Jacques Rousseau face gymnase	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			déjà signaler en 2011
29	P100	Allée Jean Jacques Rousseau face au n°2	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			
30	P100	Rue Salvador Allende face bat les Hetres	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓		Capot cassé	
31	P100	Rue du Port face Sté SEMMAP	300	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓		Manque 1 bouchon de 70	
32	P100	Rue Foud stern face au n°440 (direction le cimetièrre)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓			

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
33	P100	Rue Pasteur PAPREC	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
34	P100	Rue Condorcet	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
35	P100	Rue Jean Ourseil angle rue JF Kennedy	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque capot	
36	P100	Rue Pasteur face au n°1142	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
37	P100	rue pasteur face a MIDAS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
38	P100	rue lavoisier face au n 47	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
39	P100	Rue Pasteur angle rue Ampère	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
40	P100	Rue Gambetta angle rue St Exupéry	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
41	P100	Rue Gambetta angle rue Léon Bourgeois	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé MANQUE JOINT BOUCHON DE 70	
42	P100	Rue Pasteur angle rue Léon Bourgeois	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
43	P100	Rue Chancelier Guérin face au n°18 (Résidence Chancelier)	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		poteau près du mur
44	P100	Rue du Chancelier Guérin à coté du Champ de Mars	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
45	P100	Rue de la République à coté de la Station ELF	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
46	P100	Résidence G.Pompidou	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
47	P100	Rue de la Paix face à la RPA	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque capot	
48	P100	Rue Jean Moulin angle rue Voltaire	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
49	P100	Rue de l'Oise face rue J.Deschamps	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓** -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Observations				
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	
50	P100	Rue de L'Oise face à la Coulée Verte	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
51	P100	Rue Victor Hugo face à la Coulée Verte	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
52	P100	Rue Voltaire angle rue Victor Hugo	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
53	P100	Rue Robert Hechel face rue Victor Hugo	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible
54	P100	Rue Robert Heschel face rue Timoté Pineil	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
55	P100	Rue Robert Heschel face au n°356	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
56	P100	Rue Robert Heschel azngle rue du Vieux Moulin	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
57	P100	Rue JF Kennedy angle rue Robert Heschel	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
58	B070	Place des prés hauts	060	070	X	X	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible
59	P100	Rue du Général de Gaulle angle rue Pelé	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
60	P100	Rue Fould Stren angle rue du Général de Gaulle	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
61	P100	Rue JF Kennedy angle rue Belle et Bonne	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
62	P100	Rue de la Fédération	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
63	P100	Allée Paul Langevin	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
64	P100	Rue Louis Armstrong	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
65	P100	Rue P. de Beaumanoir face au bat la Nonette	125	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Capot cassé
66	P100	Parc Saultemont face bat l'Automme	125	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Capot cassé

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
67	P100	Parc Saultemont face bat le Therain	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
68	P100	Rue Jean Lurcat face au n°49	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
69	P100	Rue Pablo Picasso (face piscine)	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante haie trop prête	
70	P100	Rue Salvador Allende face bat les chênes	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
71	P100	4, Rue Salvador Allende face bat les garennés	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
72	P100	Allée Cavalière	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
73	P100	Rue du 8 Mai 1945 et angle rue S.Allende	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
74	P100	Rue J.B Clément angle rue G.Brassens	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
75	P100	Rue G.Brassens angle allée A. de la Martine	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
76	P100	Rue J.B Clément face à l'allée G.Bizet	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
77	P100	Rue Louis Boilet angle chemin d'Heumont	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
78	P100	Rue de Calipet derrière école St Joseph	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
79	P100	Rue des Bateliers	150	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Manque 1 bouchon de 100	
80	P100	Hameau de Vilette	080	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 20m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2017
81	P100	Route de l'éveché face à S.I.D	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
82	P100	Chemin de la ferme de l'éveché au n°62	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

✗ -Indisponible
✗ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✗ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme
en service

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
83	P100	Route de l'éveché entrée ferme de l'éveché	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
84	P100	Rue Pasteur face Sté TREIL	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 100	
85	P100	Rue Sulzbach face gendarmerie	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
86	P100	Rue de la Libération	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
87	P100	Rue J.B. Clément sur parking PL	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
88	P100	Place Georges Sand	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque capot	
89	P100	Quai du Mesnil Chatelain angle allée Jean Zay	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
90	P100	Rue du Moulin de l'Etang face au n°19	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
91	P100	Rue René Leclère face au 12	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
92	P100	Ecole Paul Langevin	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
93	P100	Rue Gaspard Monge	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
94	P100	Rue Léon Blum face au n°193	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
95	P100	Avenu Aristide Briand angle impasse de la Frette	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
96	P100	Rue Sleyes	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		trop près du mur
97	P100	Rue Robespierre	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
98	P100	Quai du Mesnil Chatelain face rue H.Moissant	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
99	P100	8, Rue Jacques Brel face au n°5	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- * Signalisation
- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
100	P100	Rue J.de" la Fontaine angle rue du 8 Mai 1945	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
101	P100	Rue Belle et Bonne	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque capot fuite bouchon 70	
102	P100	Rue Pasteur face à LIDL	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Capot cassé Manque 1 bouchon de 70	
103	P100	Rue Louis Boillet face rue de Feigueiras	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque capot	
104	P100	Place Perronnet	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
105	P100	Route des Flandres face ancien brico leclercq	300	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
106	P100	Route des Flandres sortie ancien brico leclerc	300	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
107	P100	Place du Général Leclerc	inconnu	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		BOUCHON COLLER
108	P100	Chemin du halage, derrière intermarché	200	070/2x10 0	✗	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 demi raccord 70 absent	
109	P100	RUE DU FAUBOURG SAINT ANNE	080	070	✓	✓	✓	✓		
110	P100	27 Rue de la Vieille Montagne, Face au n°27	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
111	P100	Angle Rue Pernot et Rue des Romains	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
112	B070	Rue Pelée Prolongée, au niveau passage a niveau PN n°21	070	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible	

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

00147 PONT SAINTE MAXENCE : SAGA DECOR**Hydrants**

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	saga decor, rue pasteur devant l'entreprise	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	RUE PASTEUR derriere l'entreprise	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	EN PARFAITE ETAT DE FONCTIONNEMENT	

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

-Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

00148 PONT SAINTE MAXENCE : SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION**Hydrants**

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	ROUTE DE L'EVECHE (cote quai de chargement)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	ROUTE DE L'EVECHE (entre cote synthene)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

-Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

00149 PONT SAINTE MAXENCE : HOPITAL DECROZE**Hydrants**

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	5 rue Ambroise Croizat (face aux bureaux)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	5 rue Ambroise Croizat (face à la reserve)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

-Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

00151 PONT SAINTE MAXENCE : SYNTHENE**Hydrants**

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	ROUTE DE L'EVECHE (à l'entrée)	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 1 bouchon de 70	
2	P100	ROUTE DE L'EVECHE (au fond de la cour)	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

00156 PONT SAINTE MAXENCE : INTERMARCHE**Hydrants**

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	783 rue Pasteur (sur le parking au fond)	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	P100	783 rue Pasteur (entre du parking)	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	P100	783 rue Pasteur (au milieu du parking)	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Végétation gênante Manque 1 bouchon de 70	

00787 PONT SAINTE MAXENCE : CHATEAU DE VILLETTE**PENA**

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	CITE	bois de villette	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Défence Incendie de la Commune de PONT SAINTE MAXENCE

01016 PONT SAINTE MAXENCE : SDIS60

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende			Observations
					*Etat	*Anomalie	*Sign.	
1	P100	4 RUE SULZBACH, CENTRE DE SECOUR	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

01129 PONT SAINTE MAXENCE : COLLÈGE LES TERRIERS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende			Observations
					*Etat	*Anomalie	*Sign.	
1	P100	13 Rue Salvador Allendé, collège les terriers face aux appartement instituteur	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	P100	13 Rue Salvador Allendé, entré 2 prés du parking collège privés	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

01293 PONT SAINTE MAXENCE : ECOVALOR

PENA

N°	Type	Adresse	Diamètre de sortie	Légende			Observations
				*Etat	*Anomalie	*Sign.	
1	RES	375 Allée des Artisans, ZI Pont/Brenouille	m3/h Ré-alim.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Défence Incendie de la Commune de RHUIS

60536

RHUIS

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	
1	P100	Grande rue Angle route de Roberval	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
2	P100	Chemin de Paradis	125	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	volant cassé
3	P100	Chemin de Bacouel	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	
4	P100	Grande Rue Angle Chemin de Catillon	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	

Défence Incendie de la Commune de RIEUX

60539

RIEUX

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	rue fanny Duvivier angle du vieux chateau	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
2	P100	rue fanny duvivier/ angle rue Ducroq	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	P100	rue marius ducroq angle rue bruyeres	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
4	P100	place claude monet	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
5	P100	rue des marronniers devant numéro 24	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
6	P100	rue du chateau angle rue du pré	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
7	P100	rue fannu duvivier angle rue des peupliers	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
8	P100	rue des peupliers angle rue des accacias	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
9	P100	rue des peupliers angle rue des tilleuls	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
10	P100	rue des marronniers angle des lias	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	P100	rue de l'avenir derriere le batiment	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
12	P100	rue jean mauguet face au n°50	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
13	P100	rue de la vanne face au n°09	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	rue jean mauguet face au n°18	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
15	P100	place roguet	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
16	P100	impasse l'abbe face à l'entrée de l'école	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de RIEUX

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
17	P100	rue jean carette angle rue cuvinot	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	P100	rue de cinqueux angle rue des vignes	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
19	P100	rue alexandre cuvinot a hauteur du n°24	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	P100	CD 123 direction brenouille , 10 rue Havy	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
21	P100	rue de champtraine à coté du poste EDF	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	P100	ZI quai de l'oise , rue F.Kuilman, face Etbl DMVA	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Défence Incendie de la Commune de ROBERVAL

60541

ROBERVAL

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	PLACE DU CHATEAU	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
2	P100	ROUTE DE L'EGLISE	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
3	P070	22, ROUTE DE L'EGLISE	100	070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
4	P100	CHEMIN D'HARCELAI/ANGLE CAVÉE DE L'EGLISE	100	070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
5	P070	CAVÉE MARTINE ANGLE CHEMIN D'HARCELAI	100	070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation Espace libre autour du PEI<0.50m	
6	P100	ROUTE DU GUIDON	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
7	P100	RUE DES ECOLES	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
8	P070	CHEMIN DE FOSSE	080	070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	Poteau accessoire
9	P070	CHEMIN DE FOSSE FACE N°9	080	070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
10	RES	CHEMIN DES CARRIEUSES		✓	✓	✓	✓		
11	RES	FOND MAILLET		✓	✓	✓	✓		

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Défence Incendie de la Commune de SACY LE GRAND

60562

SACY LE GRAND

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	rue de catenoy, face rue de la plaine	100	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	Trop prêt du mur.
2	P100	face au 270 rue du sergent grevin	125	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile accolé a un mur	
3	P100	492 rue du Sergent Grévin	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	après le 110 rue de la Bruyère	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	PI80	rue de l'égalité devant la ferme	060	070	X	X	✓	✓		
6	P100	176 rue de l'égalité	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
7	P100	rue Gambetta angle rue E .Dolet à côté du bassin	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	245 rue jules Ferry	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
9	P100	rue du Général de gaulle angle rue jules Ferry	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
10	P100	face au n° 464 rue du docteur Cache	100	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile PI trop prêt du mur Volant de manoeuvre difficile	
11	P100	rue de St Martin angle rue de Cinqueux	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
12	P100	642 rue St Martin	080	100/2x07 0	X	X	✓	✓		
13	PI80	hameau de Ladrancourt	060	070	X	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
14	P100	20 rue Georges Pompidou	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
15	P100	rue georges Pompidou	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
16	P100	285 rue St Martin	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de SACY LE GRAND

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✓ Sans problème
- ✗ Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
17	P100	Rue des Cornouillers, zone industrielle (JPL Combustibles)	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 100	
18	P100	rue de Labuyère face au parc de loisir	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Capot cassé socle cassé	
19	P100	Rue des Cornouillers, zone industrielle	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque capot Manque 1 bouchon de 70	
20	P100	rue des Chasseurs	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
21	P100	137 rue St Martin	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

PENA

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✓ Sans problème
- ✗ Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
22	RES	Hameau de Ladrancourt		✓	✗	✓	✓	Niveau faible	Contrôle visuel, niveau d'eau à moitié, eau sale, protection grillage abîmé.

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✓ Sans problème
- ✗ Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
23	P100	Rue Mac Kenzie	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
24	P100	rue des accacias, zone d'activité des cornouillers	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
25	P100	rue des chasseurs	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
26	P100	rue de la plaine	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de SACY LE GRAND

PENA

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
27	RES	Hameau de Ladrancourt, Rue de Ladrancourt, 300m sur la gauche en venant de la Rd		✓	✗	✓	✓	Orientation du demi raccord de sortie de la canne d'aspiration. Raccord de remplissage (DSP a installé) Signalisation à mettre en place. Poteau et Chaîne (de protection) à intallés. + interdiction de stationnement Haie à tailler	Maire ok sur l'ensemble de nos observation et fait le nécessaire. Visite du 20/11/2014, raccord de remplissage installé diam 80 ou 90 mm; reste des travaux non fait, signalé au maire.
28	PISC	927 rue de la bruyere, relais de l'aulne		✓	✓	✓	✓		

00884

SACY LE GRAND : FERME VRENNEN DE SACY LE GRAND

PENA

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	RES	324 RUE ETIENNE DOLET		✓	✓	✓	✓		Au fond de la cour de la ferme Acces à la canne d'aspiration peu etre encombré.

Défence Incendie de la Commune de SACY LE PETIT

60563

SACY LE PETIT

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies		Observations
1	P070	Rue de l'Avenir, Face au 13	080	070	✗	✗	✓	✓	DEBIT INFERIEUR A 60M3/H		Manque les ficelles de retenue des bouchons obturateurs
2	P100	Place des Acacias	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
3	P070	Rue de la République, face au 18	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
4	P100	Angle Rue de la République et Rue de la Motte, RD 10	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			PI trop près du mur (pas de volant)
5	P100	Rue de la Fontaine, face au 13	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
6	P100	Rue Marguerite Dutilloy	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
7	P070	Rue de l'Eglise	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau		PI non raccordé pour cause de travaux
8	P070	Rue de la Motte, RD 10	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
9	P100	Angle Rue de la Motte et Rue de l'Abbaye	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	mesure difficile demi raccord de 100 a ras du sol		avons procédé au mesure par un demi raccord de 70
10	P100	Rue de la Motte, face au 18, RD 10	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Capot déformé (reste entre ouvert)
11	P100	Rue du Parc, face au 7	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
12	P100	Rue de l'avenir	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

Défence Incendie de la Commune de SAINT MARTIN LONGUEAU

60587

SAINT MARTIN LONGUEAU

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	Rue de Paris face au n°88	100	100/2x070					RAS	
2	P100	Rue du Lavoir angle Impasse du Lavoir	100	100/2x070						
3	P100	Rue du lavoir face au n°14	100	100/2x070					Manque 2 bouchons de 70	
4	P100	Rue des sables face au n°7	100	100/2x070						
5	P100	Rue des Rosiers face au n°12	100	100/2x070						
6	P100	Rue de l'Avenir angle impasse des Oiseaux	100	100/2x070						
7	P100	Rue Hyacinthe Closier face n°3	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 30m ³ /h (Débit à 1 bar = 21m ³ / h)	Déjà signaler en 2010 et 2011 Contrôle technique du service des eaux en 2017
8	P100	Rue de la République face au n°16	100	100/2x070						
9	P100	Rue du Poncelet face au n°97	100	100/2x070					RAS	
10	P100	Rue Désiré Eve	080	100/2x070					Capot cassé	
11	P100	Rue de la République angle rue de la Madelon	150	100/2x070						
12	P100	Rue de l'Eglise face au n°14	150	100/2x070						
13	P100	Route d'Avrigny face Ste CAMFIL	150	100/2x070						
14	P100	Route d'Avrigny face Ste CAMFIL	150	100/2x070						
15	P100	Rue des Flandres angle Rue de la République	080	100/2x070						

Défence incendie de la Commune de SAINT MARTIN LONGUEAU

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- X -Indisponible
- X -Avec anomalies
- X -Non autorisée
- X -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	P100	Rue des Flandres angle rue de la Madelon	080	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
17	P100	Rue de Paris face n°32	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
18	P100	Rue de paris face au n°60	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
19	P100	Rue du Bois de Jonc face au n°18	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
20	P100	Rue de Paris face au n°76	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
21	B100	Rue de l'Avenir face au N°14	150	100	✓	✓	✓	✓		
22	P100	Rue du Poncelet angle Allée Silène	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
23	P100	Chemin du Bois de Jonc face au n°2	150	100/2x07 0	✓	X	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100	
24	P100	Rue du Poncelet face au n°69	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
25	P100	25 route des flandres, face au 25 route des flandres	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

00157

SAINT MARTIN LONGUEAU : CAMFIL

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- X -Indisponible
- X -Avec anomalies
- X -Non autorisée
- X -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	Route d'Avrigny (situé près de la reserve d'eau)	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	Route d'Avrigny (situé derrière le batiment)	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de VERNEUIL EN HALATTE

60670 VERNEUIL EN HALATTE

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	56 RUE ARISTIDE BRIAND	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓	non conforme	
2	P100	74 RUE ARISTIDE BRIAND, Devant Européens	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓	non conforme	
3	P100	41 RUE ARISTIDE BRIAND	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	13 RUE ARISTIDE BRIAND	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	P100	39 RUE JEAN JAURES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
6	P100	32 RUE JEAN JAURES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
7	P100	11 RUE DE L'EGALITE FACE AU CIMETIERE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		PI accidenté SLEE prévenue
8	P100	12 RUE DE L'EGALITE	150	070/2x10 0	✓	✓	✓	✓		
9	P100	RUE PASTEUR FACE A L'HOTEL DE VILLE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RUE SAINT HONORE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
11	P100	34 RUE PASTEUR	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
12	P100	RUE DE VERDUN ANGLE RUE PASTEUR	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
13	P100	12 RUE DU PRESIDENT WILSON	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
14	P100	22 RUE DU PRESIDENT WILSON	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
15	P100	8 RUE ANDROUET DU CERCEAU	080	100/2x07 0	X	X	✓	✓	non conforme	
16	P100	30 RUE DU PRESIDENT WILSON	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de VERNEUIL EN HALATTE

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
17	P100	18 RUE JEAN JACQUES FUSSIEN	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
18	P100	43 RUE JEAN JACQUES FUSSIEN	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	non conforme	
19	P100	3 RUE PIERRE CURIE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
20	P100	RUE CARNOT ANGLE RUE PIERRE CURIE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
21	P100	26 RUE CARNOT	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 0,6 bar = 10m3 / h)	Contrôle technique du service des eaux en 2016
22	P100	21 RUE EMILE ZOLA	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
23	P100	RUE DE VERDUN A HAUTEUR DES SERVICES TECHNIQUES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
24	P100	7 RUE DES GROUETTES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
25	P100	RUE DE VERDUN ANGLE RUE DES GROUETTES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
26	P100	RUE DE VERDUN ANGLE ALLEE DU JARDINIER	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
27	P100	25 RUE DE LA VALLEE SAINTE GENIEVE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
28	P100	51 RUE DE LA VALLEE SAINTE GENIEVE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
29	P100	RUE VICTOR HUGO ANGLE RUE DE VERDUN	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
30	P100	37 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
31	P100	RUE DU PROFESSEUR CALMETTE ANGLE ALLEE DU VIEL ETANG	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
32	P100	48 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE	080	070	✓	✓	✓	✓		

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Défence Incendie de la Commune de VERNEUIL EN HALATTE

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème



-Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
33	P100	ANGLE RUE DU FOND DES CHARRON ET RUE BUFOSSE	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
34	P100	4 RUE DES HAUTS DE FRANCE	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
35	P100	22 RUE DES HAUTS DE FRANCE	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
36	P100	24 RUE DES FONDS CHARRONS	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
37	P100	44 RUE DES FONDS CHARRONS	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : pression < à 0,6 bar Débit inférieur à 60 m3/h	
38	P100	ANGLE RUE PAUL ELUARD ET RUE JACQUES PREVERT	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
39	P100	1 RUE FRANCOIS MAURIAC	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 1 bouchon de 70	
40	P100	29 RUE FRANCOIS MAURIAC	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
41	P100	8 RUE JACQUES PREVERT	200	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
42	P100	6 RUE ANDRE MALRAUX	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
43	P100	11 RUE DE L'ANGELEME	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
44	P100	66 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
45	P100	ANGLE RUE DE LA JOIE ET ALLEE DES GENETS	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
46	P100	16 RUE ALBERT LESCADIEU	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
47	P100	35 RUE ALBERT LESCADIEU	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
48	P100	53 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	080	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
49	P100	40 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Défence Incendie de la Commune de VERNEUIL EN HALATTE

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
50	P100	11 RUE DE LAVIAUMONT	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
51	P100	5 ALLEE JOACHIM DU BELLAY	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
52	P100	48 RUE JEAN DE LA FONTAINE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
53	P100	ANGLE CHAUSSEE DES MOULINS ET RUE VICTOR HUGO	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
54	P100	9 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Manque plaque non conforme	
55	P100	CD120 ANGLE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE ET ALLEE DU MARAIS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
56	P100	CD 120 ANGLE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE A HAUTEUR DES ETS BOURGEOIS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
57	P100	ALLEE DES MARAIS ZONE ARTISANALE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
58	P100	45 RUE DES BOIS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
59	P100	7 RUE DES BOIS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende
 *Etat
 *Anomalie
 *Accès
 *Signalisation

✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
60	RES	AVENUE DES BOULEAUX		✓	✗	✗	✓	Niveau faible	

Légende
 *Etat
 *Anomalie
 *Accès
 *Signalisation

✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Défence Incendie de la Commune de VERNEUIL EN HALATTE

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
61	P100	CAVEE LERAMBERT	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
62	P100	7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
63	P100	1 RUE DES BOIS	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
64	P100	RUE DES BOIS (CENTRE EQUESTRE ALATE)	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
65	P100	AVENUE DU PARC ALATA A HAUTEUR DE LEGRAND	150	070/2x10 0	✓	✓	✓	✓		
66	P100	ANGLE AVENUE DES BOULEAUX ET AVENUE DU PARC ALATA	150	070/2x10 0	✓	✓	✓	✓		
68	P100	ANGLES AVENUE DES CHARMES ET AVENUE DU PARC ALATA	150	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 bouchon de 110 mm cassé	
70	P100	AVENUE DES CHARMES DERRIERE STOCKOMANI	150	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	
71	P100	AVENUE DES CHARMES ENTRE STOCKOMANI ET CHRONOPOST	150	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
72	P100	AVENUE DES HETRES (DEVANT ETBS VYGON)	150	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
73	P100	AVENUE DES BOULEAUX (A HAUTEUR D'ADPH)	150	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	pas de carré de manoeuvre
74	P100	AVENUE SAINTE CLAIRE DEVILLE	150	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
75	P100	3 RUE LAURENT DE LAVOISIER FACE INERIS	150	070/2x10 0	✓	✓	✓	✓		
76	P100	ANGLES DES RUES SAINTE CLAIRE DEVILLE ET LAVOISIER	150	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
77	P100	Angle des rues Bergoïde et Crussard	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
78	P100	3 Bis rue de la Pinède	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
79	P100	8 RUE AIME LEPERCQ	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de VERNEUIL EN HALATTE

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
80	P100	Angle chemin des briquettes et rue Lepercq	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
81	P100	13 rue Henri le Chatelier	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓	non conforme	
84	P100	RUE DES PRUNELLIERES (PARC ALATA)	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 une roche est devant le poteau	
85	P100	RUE DES CHEVREFEUILLES (PARC ALATA)	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	commande superieur HS	

PENA

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
86	RES	CHEMIN DU PARC DU CHATEAU		✓	✓	✓	✓		

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
87	P100	RUE DU PETIT HEUMONT	100	100/2x07 0	X	X	✓	✓	non conforme	
89	P100	AVENUE DES CHARMES FACE CEDEO	150	070/2x10 0	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
90	P100	9 RUE HENRIETTE D'ENTRAGUES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
91	P100	11 RUE JACQUES DE SAVOYE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
92	P100	20 RUE DES GROUETTES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
93	P100	AVENUE DU PARC ALATA, DEVANT DSC	150	070/2x10 0	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
94	P100	AVENUE DU GENERAL DE GAULLE ANGLE RUE DES SABLONS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de VERNEUIL EN HALATTE

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
95	P100	1 RUE DE TAFFANEL	150	070/2x10 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
96	P100	CHEMIN DE RONDE	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
97	P100	RUE MATHURIN DU RY DERRIERE LE 24	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
98	P100	20 RUE DU JEU D'ARC	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
99	P100	23 Rue de l'égalité, Rue de l'égalité	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Défence Incendie de la Commune de VERNEUIL EN HALATTE

60680

VILLENEUVE SUR VERBERIE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✓ Sans problème
- ✗ Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	ROUTE DES FLANDRES FACE N° 9	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	PB DEBIT	
2	P100	ROUTE DES FLANDRES ANGLE RUE D'HALATTE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		GENE A L'OUVERTURE A CAUSE DE LA RAMPE
3	P100	ROUTE DES FLANDRES SORTIE COMMUNE DIRECTION SENLIS	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	ROUTE DES FLANDRES ANGLE RUE DES CHAMPS	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	P100	RUE DES JARDINS FACE AU N°1	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
6	B100	RUE DES JARDINS FACE N°25	150	100	✓	✓	✓	✓		
7	P100	RUE DU BELVEDERE	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P100	RUE DES SABLONS	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		a réparer
9	P100	PONT DU THEIL, ENTREE ETABLISSEMENT GUIMARD RD 932 A	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	PB DEBIT	
10	P100	RUE DES SOURCES, LIEU DIT NOEL SAINT MARTIN	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	PB DEBIT	
13	P100	RUE DE LA FORET, HAMEAU D'YVILLERS	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	PB DEBIT	
14	P100	FACE AU 25 ROUTE DES FLANDRES	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	PB DEBIT	
15	B100	Rue des sablières et angle rue d'halatte	150	100	✓	✓	✓	✓		

Défence Incendie de la Commune de VERNEUIL EN HALATTE

PENA

- Légende
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Accès
 - * Signalisation
 - Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique
 - En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	CITE	angle rue de la forêt et rue des genêts HAMEAU YVILLERS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	MARE	RUE DE LA VIEILLE POSTE, HAMEAU D'YVILLERS Commune DE VILLENEUVE SUR VERBERIE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	CITE	Rue de l'église, Hameau de NOEL SAINT MARTIN, Commune de VILLENEUVE SUR VERBERIE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
19	MARE	rue des souces, Hameau de NOEL SAINT MARTIN, Commune de VILLENEUVE SUR VERBERIE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	RES	route de villeneuve, société schulters systems		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATTENTION RESERVE PRIVEE FERMEE EN DEHORS DES HEURES OUVRABLES PAR UN PORTAIL	

Défence Incendie de la Commune de VILLENEUVE SUR VERBERIE

PENA

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	CITE	angle rue de la forêt et rue des genets , HAMEAU YVILLERS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	MARE	RUE DE LA VIEILLE POSTE, HAMEAU D'YVILLERS Commune DE VILLENEUVE SUR VERBERIE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	CITE	Rue de l'église, Hameau de NOEL SAINT MARTIN, Commune de VILLENEUVE SUR VERBERIE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
19	MARE	rue des sources, Hameau de NOEL SAINT MARTIN, Commune de VILLENEUVE SUR VERBERIE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	RES	route de villeneuve, société schulters systems		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATTENTION RESERVE PRIVEE FERMEE EN DEHORS DES HEURES OUVRABLES PAR UN PORTAIL	