



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 20 mars 2019

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2019 95

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme d'ACY EN MULTIEN
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune d'ACY EN MULTIEN, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 Points d'Eau Incendie, dont deux sont indisponibles et trois ont un débit inférieur à 30 m³ par heure pour un risque de courant faible .

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieur Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc CORACK
Luc CORACK

60005 ACY EN MULTIEN

Défense Incendie de la Commune d'ACY EN MULTIEN

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h		Pressions		Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	P100	RUE DU MOULIN D'EN HAUT	100	100/2x070	24	21	4,0		X	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Débit inférieur à 30m3/h	Contrôle technique du SDIS en 2015
2	P100	RUE DE LA LIBERATION	080	070	22	15	4,5		X	X	✓	✓	Capot cassé Manque 1 bouchon de 70 Débit inférieur à 30m3/h	Contrôle technique du SDIS en 2015
3	P100	RUE DU PRESSEUR	100	100/2x070	10	17	4,7		X	✓	✓	✓	Débit inférieur à 30m3/h	Contrôle technique du SDIS en 2015
4	P100	RUE DU SABLON	100	100/2x070	72		4,4		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2015
5	P100	28 RUE RENE LATOUR	100	100/2x070	45	46	4,5		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2015
6	P100	RUE DU BOIS ROMONT	100	100/2x070	66		4,0		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2015
7	P100	AVENUE DU BOIS ROMONT	100	100/2x070			4,0		X	X	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau difficile Manque capot vegetation genante VOLANT OUVERTURE CASSE	Contrôle technique du SDIS en 2015

Légende
 *Etat *Anomalie *Accès *Signalisation
 -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisées -Problématique
 -En service -Sans anomalie -Non conforme en service
 -Autorisée -Sans problème

Légende
 *Etat *Anomalie *Accès *Signalisation
 -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisées -Problématique
 -En service -Sans anomalie -Non conforme en service
 -Autorisée -Sans problème

PENA

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
8	CITE	RUE DU MOULIN DEN HAUT	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2018
9	CITE	RD332 DIRECTION ROSOY EN MULTIEN	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2018

Défense Incendie de la Commune d'ACY EN MULTIEN

PENA

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
10	RES	rue de la tour de ville pres du n°10	120		X	X	✓	✓	Défaut de signalisation Niveau faible Végétation gênante AIRE D'ASPIRATION NON AMENAGEE Pas d'aire d'aspiration aménagée aspiration impossible véhicule gênant l'accès à la reserve fuite sur la bache	Contrôle technique du SDIS en 2014

*Etat  -Indisponible
 *Anomalie  -Avec anomalies
 *Accès  -Non autorisée
 *Signalisation  -Problématique
 -En service  -Sans anomalie
 -Autorisée  -Sans problème
 -Non conforme en service 