

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 26 juin 2019

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2019 192

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de Fresnoy -Le-Luat
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Fresnoy-Le-Luat, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 15 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieur Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours



Contrôleur général Luc CORACK

COMMUNE DE FRESNOY LE LUAT

60261

FRESNOY LE LUAT

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE DE LA CROIX LIZOT ANGLE RUE DE LA CROISSETTE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
2	P100	RUE DU CHATEAU A COTE DE LA MAIRIE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
3	P100	RUE SAINT MARTIN FACE AU N°5	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	Capot cassé DEBIT FAIBLE	
4	P100	RUE DE LA MONTAGNE ANGLE RUE DU CHAPITRE	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	DEBIT FAIBLE	
5	P100	HAMEAU LE LUAT RUE DE LA CLOCHE	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INF A 30 M3	
6	P100	HAMEAU LE LUAT RUE SAINT JEAN FACE AU N°2	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	DEBIT FAIBLE	DEBIT INF A 30 M3
7	P100	HAMEAU DE DUCY RUE SAINT LAZARE ANGLE RUE DU PUIITS CAILLEUX	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	DEBIT FAIBLE	DEBIT INF A 30 M3
8	P100	HAMEAU DE DUCY RUE SAINT RIEUL	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	DEBIT FAIBLE	DEBIT INF A 30 M3
9	P100	HAMEAU DE DUCY RUE DU POINT DU JOUR	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	DEBIT FAIBLE	DEBIT INF A 30 M3
10	P100	HAMEAU DE DUCY RUE DU CHAUDRON	100	100/2x07 0	✗	✗	✓	✓	DEBIT FAIBLE	DEBIT INF A 30 M3

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
11	MARE	HAMEAU LE LUAT RUE SAINT JEAN ET SAINT VINCENT		✓	✗	✓	✓	PUISSARD A NETTOYER	

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

✗ -Indisponible
✗ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✗ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

✗ -Indisponible
✗ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✗ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

COMMUNE DE FRESNOY LE LUAT

- Légende
- *Etat
 - *Anomalie
 - *Accès
 - *Signalisation
 - X** -Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique
 - En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - X** -Non conforme en service

PENA									
N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
12	MARE	HAMEAU DE DUCY RUE ST RIEUL ET DU CHAUDRON		✓	X	✓	✓	PUISARD NON CONFORME	
13	RES	place de la mairie		✓	✓	✓	✓		
14	RES	Chemin de la vallée du puits		✓	✓	✓	✓		

01287 FRESNOY LE LUAT : LOTISSEMENT PUIITS CAILLEUX

- Légende
- *Etat
 - *Anomalie
 - *Accès
 - *Signalisation
 - X** -Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique
 - En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - X** -Non conforme en service

PENA									
N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	CITE	LOTISSEMENT (6 LOTS A CONSTRUIRE), PUIITS CAILLEUX	4	X	X	X	X	Défaut de signalisation AIRE D'ASPIRATION NON AMENAGEE	