



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 juillet 2019

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2019 209

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317
60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de Lagny-Le-Sec
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lagny-Le-Sec, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 34 Points d'Eau Incendie dont deux sont actuellement indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc CORACK

COMMUNE DE LAGNY LE SEC

60341

LAGNY LE SEC

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE DE LA LIBERTE, ZI LA FOLLE EMPRISE	200	070/2x10 0	↗	↗	↗	↗		
2	P100	RUE DE LA LIBERTE, ZI LA FOLLE EMPRISE, FACE ETB CITROEN	200	070/2x10 0	✘	✘	↗	↗	Ouverture point d'eau impossible fuite importante	
3	P100	RUE DE LA PETITE SOLE	inconnu	100/2x07 0	↗	↗	↗	↗		
4	P100	RUE DU BLANC PIGNON	150	100/2x07 0	↗	↗	↗	↗		
5	P100	RUE DE LA ROCHETTE	inconnu	100/2x07 0	↗	✘	↗	↗	Ouverture point d'eau difficile	
6	P100	RN 330, FACE ETB DAVIGEL	400	100/2x07 0	↗	↗	↗	↗		
8	P100	RUE DE LA PAIX, PROXIMITE ETB DAVIGEL	200	100/2x07 0	↗	✘	↗	↗	Ouverture point d'eau difficile HYDRANT TROP PRES DU GRILLAGE HYDRANT TROP PRES DU SOL GROSSE DIFFICULTE POUR SON UTILISATION	
9	P100	RUE DE LA PAIX, PROXIMITE ETB LEAR COPORATION	200	100/2x07 0	↗	↗	↗	↗		
10	B100	RUE DE MAREUIL - a droite du cimetiere "Le moulin"	200	100/2x07 0	↗	✘	↗	↗	Végétation gênante	
11	P100	RUE DE MESLIN, FACE ANCIEN CHATEAU	200	100/2x07 0	↗	↗	↗	↗		
12	P100	AVENUE DES TEMPLIERS	100	100/2x07 0	↗	↗	↗	↗		
13	P100	AVENUE DES TEMPLIERS	100	100/2x07 0	↗	↗	↗	↗		
14	P100	RUE DU PUIT D OTHIS	150	100/2x07 0	↗	↗	↗	↗		

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

✘ Indisponible

- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

✘ En service

- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

✘ Non conforme en service

COMMUNE DE LAGNY LE SEC

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende			Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	
32	P100	ROUTE DE SENLIS	inconnu	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	Légende			Observations
				*Etat	*Anomalie	*Accès	
33	RES	RUE DE LA BRIQUETTERIE., A PROXIMITE ETB MR BRICOLAGE / MC DONALD / LIDL.	m3/h Ré-alim.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Défaut de signalisation TENONS MAL POSITIONNES Hauteur d'aspiration supérieur à 6 mètres.

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende			Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	
34	P100	ANGLE RUE DU TOURNESOLET AVENUE DU CHAMPS D'HOTEL	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
35	P100	5 FACE 5 AVENUE DU CHAMPS DE L'HOTEL.	150	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Végétation gênante
36	P100	RUE DE SAINT PATHUS	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
37	B100	RUE, DES FOSSES, NOUVEAU LOTISSEMENT	150	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Point d'eau non implanté : EN PROJET