



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 12 août 2019

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2019 244

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317
60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de Les Ageux
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Les Ageux, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 23 Points d'Eau Incendie dont deux sont actuellement indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental Adjoint des Services
D'incendie et de Secours

Colonel Mohammed **KHARRAZ**

Commune de Les Ageux

60006

AGEUX (LES)

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
2	P100	route des flamandres devant au n°49	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
3	P100	route des flamandres angle rue louis drouard	100	100/2x07 0	✓	<i>i</i>	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	signaler par la lyonnaise
4	P100	foyer rural face au n° 18bis	100	100/2x07 0	✓	<i>i</i>	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100	signale par la lyonnaise
5	P100	rue des pommiers face au n°15	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	ras	ras
6	P100	rue des cericiers	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓	ras	ras
7	P100	rue des ormeaux face au n°14	100	100/2x07 0	✓	<i>i</i>	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70	signaler par la lyonnaise
8	P100	rue des 8 arpents face au 155	080	100/2x07 0	✓	<i>i</i>	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100 trop prêt du mur	
9	P100	rue louis drouard face au n°29	100	100/2x07 0	✓	<i>i</i>	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	déjà signaler en 2010.signaler ,par lyonnaise 2017
10	P100	rue des petits saules face au n°9	100	100/2x07 0	✓	<i>i</i>	✓	✓	trop prêt du mur	
11	P100	rue simone barbou	060	100/2x07 0	✓	<i>i</i>	✓	✓	Capot cassé	signale par la lyonnaise 2017
12	P100	rue louis drouard face ets SEGALA	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		signale par lyonnaise 2017
13	P100	PLACE CHARLES DUPUIS	100	100/2x07 0	✓	<i>i</i>	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70	déjà signaler en 2011
14	P100	rue du four a chaud face au cimetière	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		déjà signaler en 2010 et 2011
15	P100	rue du four à chaux face ets BEERNAERT	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
16	P100	rue grande fosse face au n°160	100	100/2x07 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>i</i>	✓	✓	debit inférieure a 30m3	déjà signaler en 2010 et 2011

Commune de Les Ageux

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

Incapable
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

-Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
17	P100	RUE des anciens combattants devant le poste électrique	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
18	P100	rue patrick simian devant le chateau d'eau	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Capot cassé Manque 1 bouchon de 100	
19	P100	rue patrick simian devant scierie francru	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
20	P100	rue du chemin vert face au n°9	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70	
21	P100	rue des 8 arpents angle face au n°305	080	100/2x070	✓	i	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
22	P100	route des flamandres angle allée de picardie	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
23	P100	route des flamandres devant ancien leclerc	080	100/2x070	✗	i	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau difficile Manque 1 bouchon de 70	ras
24	P100	rue patrick simian devant le n°340	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100	déjà signaler en 2011