

nsent
D

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Beauvais, le 12 février 2013

Affaire suivie par : M. leLT COPPIN
Réf. : SL.2013.60

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : GRANDVILLIERS
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Grandvilliers, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 49 points d'eau :

- 1 BI de 70 mm non normalisée
- 42 PI de 100 mm dont un indisponible et un avec un débit insuffisant
- 6 réserves incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune Grandvilliers

60286

GRANDVILLIERS

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									* Anomalie	* Visite	
00001	P100	Place de la cense (Centre de Secours)	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00002	P100	Angle place de la cense/rue Philippe de Dreux	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	Hale gênante
00003	P100	Rue de Rouen	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	
00004	P100	ZI face Sogiphar	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	
00005	P100	ZI face Ets Luchard	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	
00006	P100	Avenue Saget, face à la gare	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	
00007	P100	Rue chanteraine	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	
00008	P100	Avenue Saget, Face LIN 2000	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	Purge HS
00009	P100	Route de Beauvais face Pizzeria	250	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	
00010	P100	CD 538	250	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	
00011	P100	Rue Eugène de St Fuscien face station Shell	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	
00012	P100	Rue Eugène de St Fuscien à proximité du rond point	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	
00013	P100	Rue Frédéric Petit	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Purge HS mur genant
00014	P100	Angle rue Frédéric Petit/Cité Foch	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	
00015	P100	Rue aux maures	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	
00016	P070	Rue du Général Leclerc	inconnu	070	✗	✗	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	Poteau non conforme (1seule sortie diamètre 70)
00017	P100	Rue du Franc marché (Presbytère)	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	
00018	P100	Rue Marcel Dassault	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	Purge HS Fuite hydrant BI PI Fuite au volant
00019	P100	Résidence du Franc Marché	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Purge HS
00020	P100	Angle rue du Franc Marché/Rue de Verdun	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	
00021	P100	Rue Antoine Delamarre	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✗	-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	

Défense Incendie de la commune Grandvillers

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									<ul style="list-style-type: none"> * Etat * Anomalie * Visite * Accès 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	
00022	P100	Rue Chantemerle	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Purge HS
00023	P100	Rue de Sommereux au rond point	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Chainette 100 mm HS
00024	P100	Rue d'Amiens	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Purge HS
00025	P100	Rue des mésanges	inconnu	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Purge HS mur genant
00026	P100	Rue des pivoines	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Purge HS
00027	P100	Angle rue Narcisse Dupuy/Rue des géraniums	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00028	P100	Rue Narcisse Dupuy	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Ouverture du poteau gênée par un mur et s'effectuant uniquement par demi tour
00029	P100	Angle rue Nacisse Dupuy/rue des roses	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00030	P100	Angles rue des clématites/rue des glycines	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00031	P100	Angle Rue des clématites/Rue des coquelicots	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00032	P100	RD 151 face maison des fratries	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00033	P100	Rue Caradame	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Capot cassé
00034	P100	Rue Caradame face tennis	250	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00035	P100	Chemin de Cempuis	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00036	P100	Intermarché	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Purge HS
00037	P100	Lycée	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Privé
00038	P100	Maison de retraite, dans l'impasse	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Privé
00039	P100	Maison de retraite, près de l'ancienne buanderie	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Privé
00040	P100	Maison de retraite, près de l'accueil	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Privé
00041	P100	Résidence espace Chanteraine	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Privé
00042	P100	Impasse Gauthier Moissart	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

Hydrants

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Défense Incendie de la commune Grandvillers

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00043	RES	Intermarché	400	-	✓	✓	✓	✓	Privé
00044	RES	Rue Cadet Chevalier	120	60	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation
00045	RES	Angle rue Eugène de St Fuscien et CD 538	90	60	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation
00046	RES	Rue des coquelicots	90	60	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation
00047	RES	Place Barbier	120	60	✓	✓	✓	✓	
00048	RES	ZI face à Sogiphar	120	30	✓	✓	✓	✓	
00049	RES	Avenue Saget Face à LIN 2000	240	-	✓	✗	✓	✓	Niveau faible

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗ -Non conforme
en service