

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Beauvais, le 12 juin 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2012.338

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : Brasseuse
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Brasseuse, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 points d'eau :

- 4 PI de 100 mm
- 3 réserves artificielles normalisées dont 1 avec une capacité insuffisante.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**



Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune BRASSEUSE

60100

BRASSEUSE

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alm.	* Etat				* Anomalie				* Visite				Anomalies	Observations
					Etat	Accès	Anomalie	Visite	Etat	Accès	Anomalie	Visite	Etat	Accès	Anomalie	Visite		
00001	CITE	Place Viat Berry	120	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
00002	CITE	Sentier Grange des Champs	60	-	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	Non conforme : volume inférieur à 120 m3				
00003	CITE	3 rue lucien frémont etablissement AQUARELLE.COM	120	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Privé La réserve sous forme d'une citerne souple non enterrée et située dans l'entreprise Aquarelle.com				

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				* Anomalie				* Visite				Anomalies	Observations
					Etat	Accès	Anomalie	Visite	Etat	Accès	Anomalie	Visite	Etat	Accès	Anomalie	Visite		
00004	P100	rue charle de la bedoyère entrée du village	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
00005	P100	face au 19 rue charles de la bedoyère	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
00006	P100	plac Viat Berry	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
00007	P100	RUE LEON FREMONT FACE AUX ETABLISSEMENT AQUARELLE	100	100/2x070	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70				

✗ Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme
 en service

✗ Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme
 en service