

Le 03 MAI 2021



DOSSIER SUIVI PAR SANDRINE BOULLEFROY

Tél. : 03 44 10 52 87

Fax : 03 44 10 52 55

N/réf. : SBo/LLo/

MONSIEUR LEBLANC
ALC ARCHITECTURE
39 RUE DE LA NEUVILLETTE
51 100 REIMS

Objet : Construction d'un bâtiment de stockage rue Irène Caron à Auneuil- Gestion des eaux pluviales

Monsieur,

Nous accusons réception des documents que vous nous avez transmis concernant le dossier cité en objet.

Concernant la gestion des eaux pluviales, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après nos conclusions :

- Nous validons la période de retour de 50 ans pour le dimensionnement de vos ouvrages.
- Le débit de fuite de 2 l/s/ha (soit 6 l/s) n'est pas suffisant pour assurer une vidange en 48 heures sachant que les sols en place ne vous permettent pas d'infiltrer. Nous vous autorisons à rejeter à un débit de 3 l/s/ha (soit environ 9 l/s) dans le réseau public afin d'obtenir la durée de vidange souhaitée de 48 heures.

Le service assainissement reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

48 rue Desgroux
BP 90508
60005 Beauvais
Cedex

Tél. : 03 44 15 68 00
Fax : 03 44 15 68 01

www.beauvaisis.fr

Le directeur de l'environnement,


Yannick PLOTTU