PONT SAINTE MAXENCE

CONTRÔLE DES APPAREILS PUBLICS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
ANNEE 2017

N° Pompier	N° PI	Adresse	Type	Marque	Diamètre	Date	Pression statique	Debit mesuré	Pression dynamique	Debit a 1 Bar résiduel	Etat	Observations
39	40	535, RUE PASTEUR /RUE AMPERE	EMERAUDE	BAYARD	100	18/11/2016	5.8	60	4.2		DISPONIBLE	RAS
36	46	1142, RUE PASTEUR (FACE DEMOULIN)	EMERAUDE	BAYARD	100	18/11/2016	5.8	60	3.5		DISPONIBLE	RAS
37	47	886, RUE PASTEUR (RESTO ROYAL)	EMERAUDE	BAYARD	100	18/11/2016	5.8	60	3.5		DISPONIBLE	RAS
33	48	1313, RUE PASTEUR (PAPREC)	SAPHIR	BAYARD	100	18/11/2016	5.6	60	4.1		DISPONIBLE	RAS