

## **Résultats de la recherche "Incendie poids-lourd" sur la base de données ARIA - État au 05/05/2022**

La base de données ARIA, exploitée par le ministère de la transition écologique, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif et ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs.

Les informations (résumés d'accidents et données associées, extraits de publications) contenues dans le présent export sont la propriété du BARPI. Aucune modification ou incorporation dans d'autres supports ne peut être réalisée sans accord préalable du BARPI. Toute utilisation commerciale est interdite.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de nos publications, il est possible que quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante : [barpi@developpement-durable.gouv.fr](mailto:barpi@developpement-durable.gouv.fr)

Liste de(s) critère(s) pour la recherche "Incendie poids-lourd":

- Contient : incendie poids lourds sur parking

## Accident

### **Incendie détruisant 3 semi-remorques.**

**N° 18809 - 26/09/2000 - FRANCE - 77 - VILLEVAUDE .**

*G47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18809/>

Un feu se déclare sur le parking de l'aire de repos d'une station-service d'autoroute. L'incendie se propage à 4 poids lourds, dont 3 semi-remorques qui seront détruits. Une trentaine de pompiers a été mobilisée pour venir à bout du sinistre. Le 4ème camion contenait des liquides inflammables, ce qui a conduit à la prudence des services de secours lors de la maîtrise du sinistre.

---

## Accident

### **Incendie de palettes dans une entreprise de conditionnement**

**N° 55887 - 05/08/2020 - FRANCE - 59 - CAMBRAI .**

*N82.92 - Activités de conditionnement*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55887/>

Vers 22 h, un feu se déclare sur 2 000 palettes en bois stockées sur 200 m<sup>2</sup> sur le parking d'une entreprise de conditionnement. L'incendie se propage à la végétation ainsi qu'à une concession automobile voisine. Le panache de fumées est visible de loin. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité dans le quartier. Les pompiers protègent les bâtiments des entreprises proches, mais rencontrent des difficultés pour accéder au sinistre suite à la présence de nombreux poids lourds. Ils éteignent l'incendie l'aide de 6 lances.

L'incendie détruit 10 voitures sur la centaine stationnée dans le garage automobile.

---

## Accident

### **Incendie d'un camion sur le parking d'une entreprise de stockage**

**N° 49311 - 25/02/2017 - FRANCE - 26 - MONTELIMAR .**

*H52.10 - Entreposage et stockage*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49311/>



Vers 21h40, un feu se déclare au niveau de 6 camions et 4 remorques contenant du plastique, des sacs de ciment et des fûts de bière sur le parking d'un entrepôt soumis à enregistrement (rubrique 1510). Plusieurs explosions se produisent à cause de la pression des fûts de bière. Certains fûts sont projetés à 200 m. Les chauffeurs de la société dégagent les poids lourds qui peuvent l'être. L'incendie est maîtrisé après 2 h d'intervention.

Aucune période de chômage technique n'est envisagée par l'exploitant du site. En revanche, le montant des dégâts matériels s'élèverait à 1 million d'euros.

D'après la presse, l'incendie serait d'origine criminelle. Un chauffeur aurait vu 2 personnes rentrer sur le site un samedi soir.

## Accident

### **Incendie volontaire dans une entreprise de travaux publics**

**N° 52390 - 08/10/2018 - FRANCE - 38 - SAINT-MARTIN-D'HERES .**

*F42.11 - Construction de routes et autoroutes*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52390/>

Peu avant 4 h, un feu se déclare dans une entreprise de travaux publics. L'incendie de 5 poids lourds sur le parking en extérieur se propage à un bâtiment de 2 000 m<sup>2</sup>. Les pompiers éteignent l'incendie. 7 poids lourds, 4 utilitaires et un chariot élévateur ont brûlés. Le bâtiment de 2 000 m<sup>2</sup> est détruit. Le responsable signale que 70 personnes sont en chômage technique pendant 1 semaine.

L'incendie est dû à un acte de malveillance. Il est revendiqué par un groupe d'activistes libertaires.

---

## Accident

### **Incendie dans une entreprise de récupération de métaux.**

**N° 34466 - 19/04/2008 - FRANCE - 01 - AMBERIEU-EN-BUGEY .**

*E38.31 - Démantèlement d'épaves*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34466/>



Un feu se déclare vers 21 h dans une entreprise de récupération et négoce de métaux au niveau des poids-lourds stationnés sur le parking de l'entreprise. L'incendie se propage à une baraque de chantier et à un dépôt de déchets dangereux (filtres à huile, solvants, huiles, carburant...) entreposés sur rétention sous un auvent. La soixantaine de pompiers mobilisés éteint l'incendie à 23h30 et évitent sa propagation au bâtiment administratif et à la station de distribution de carburant. Aucun blessé n'est à déplorer mais une dizaine de camions est détruit. Aucune pollution n'est signalée. Un acte de malveillance est suspecté ; la police effectue une enquête. L'exploitant doit transmettre à l'Inspection de Installations Classées un rapport d'accident ainsi que les bordereaux de suivi des déchets générés par l'incendie.

---

## Accident

### **Incendie plateforme logistique d'un centre hospitalier**

**N° 46833 - 07/07/2015 - FRANCE - 11 - CARCASSONNE .**

*Q86.10 - Activités hospitalières*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46833/>

Vers 1h45, un feu se déclare sur 2 poids lourds stationnés sur le parking de la plateforme logistique d'un hôpital. Le bâtiment servant de centre de préparation aux repas du centre hospitalier est rendu inutilisable. D'importantes fumées dégagées par la combustion des poids lourds se propagent dans le bâtiment. Les pompiers maîtrisent l'incendie sur les 2 camions à l'aide de 2 lances. Ils laissent l'isolant du bardage du bâtiment se consumer.

Aucun blessé n'est à déplorer car personne n'était présent dans les locaux à cette heure-là. La police effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.

---

## Accident

### **Explosion d'un chariot élévateur équipé au GPLc**

**N° 17776 - 02/05/2000 - FRANCE - 13 - LA CIOTAT .**

C25.92 - Fabrication d'emballages métalliques légers

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17776/>



Sur le parc de stationnement poids lourds d'une usine fabriquant des emballages métalliques, un chariot élévateur de 12 t équipé au GPLc explose à la suite d'un incendie. Le chauffeur d'un camion stationnant depuis 3 j sur le parking de l'usine, constate que sa batterie est épuisée et fait appel au conducteur d'un chariot élévateur. Il maintient le chariot en accélération pendant 3 min après avoir relié les 2 groupes de batteries. Lors de la tentative de démarrage du camion, une flamme bleue de type chalumeau sort du chariot au niveau des fourches transpalettes. Le chauffeur, qui ne parvient pas à éteindre l'incendie à l'aide d'un extincteur, décide avec le personnel d'attendre les pompiers et de reculer à 150 m. Le chariot explose 8 à 10 min après le départ de feu, provoquant une boule de feu type champignon et de gros dégâts au camion et au chariot. Il n'y a pas de blessé. La bouteille GPL de 13 kg qui est retrouvée à 40 m, n'était apparemment pas munie d'équipement de sécurité.

## Accident

### **Feu dans une entreprise de transport.**

**N° 45454 - 05/07/2014 - FRANCE - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE .**

H52.10 - Entreposage et stockage

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45454/>



Un feu se déclare vers 16h45 sur des remorques de poids lourds stationnées sur le parking d'une entreprise de transport. Les flammes se propagent au bâtiment de 3 600 m<sup>2</sup>. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et évitent la propagation à une usine seveso voisine. Ils éteignent l'incendie vers 21h35. Intoxiqués par les fumées, 2 d'entre eux sont soignés sur place. Une partie du bâtiment est endommagée et 3 poids lourds sont détruits.

## Accident

### **Incendie de poids lourds dans une base logistique**

**N° 38991 - 19/09/2010 - FRANCE - 39 - ROCHEFORT-SUR-NENON .**

H52.10 - Entreposage et stockage

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38991/>

Un feu se déclare vers 13h15 sur un tracteur routier garé dans un entrepôt soumis à autorisation. Le poste de garde donne l'alerte. L'incendie se propage aux autres véhicules à proximité. A l'arrivée des secours, 15 minutes plus tard, 3 véhicules sont déjà embrasés. L'incendie est circonscrit après 15 minutes d'intervention. Quatre véhicules sont détruits et 3 autres plus ou moins endommagés.

Les infrastructures de l'entrepôt ne sont pas atteintes car les camions étaient stationnés suffisamment loin du bâtiment. Les eaux d'extinction sont analysées avant de faire l'objet d'une demande de rejet ou d'un traitement éventuel.

Après ce sinistre, l'exploitant prend différentes mesures :

- pas de stationnement des tracteurs routiers à moins de 20 m de tout bâtiment,
- plus d'attelage de semi-remorque à quai en fin de soirée en particulier pour le stationnement de fin de semaine et de nuit.

Le stationnement des tracteurs des prestataires sur des aires de parking hors du site est

étudié.

---

## Accident

### **Incendie de poids lourds sur le parking d'un entrepôt de stockage**

**N° 54787 - 05/12/2019 - FRANCE - 974 - LE PORT .**

*H52.10 - Entreposage et stockage*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54787/>



Vers 11h25, un feu se déclare à 2 endroits sur le parking d'un entrepôt de stockage. L'incendie se propage à 17 poids lourds et menace une cuve de 4 000 l de gazole et une de 1 500 l de fioul ainsi que des conteneurs d'oxygène médical. Les pompiers maîtrisent le sinistre vers 12 h.

En raison des dommages, 22 personnes sont en chômage technique.

---

## Accident

### **Incendie de véhicules sur un parking d'un garage automobile**

**N° 33980 - 15/12/2007 - FRANCE - 59 - MARLY .**

*G45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33980/>

Un feu se déclare vers 23 h sur le parking d'un concessionnaire de véhicules poids lourds. Les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances à débit variable. Cinq châssis / cabines sont détruits 2 autres sont endommagés par le flux thermique.

---

## Accident

### **Incendie de poids lourds dans une usine**

**N° 32985 - 13/05/2007 - FRANCE - 42 - ROANNE .**

*YYY.YY - Activité indéterminée*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32985/>

Un feu se déclare sur 2 poids lourds stationnés sur le parking d'une entreprise. L'incendie se propage à un stock de palettes. Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 4 lances.

---

## Accident

### **Incendie de poids lourds sur un parking privé**

**N° 31648 - 17/04/2006 - FRANCE - 26 - GERVANS .**

*H52.21 - Services auxiliaires des transports terrestres*

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/31648/>

Vers 4 h, un incendie embrase 7 tracteurs routiers et une semi-remorque chargé de blocs de béton sur le parking d'une entreprise de transport. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances à mousse et évitent sa propagation à un entrepôt et une habitation avec 3 lances à débit variable. Les 7 tracteurs, la semi-remorque et une voiture sont détruits. Durant l'intervention des secours, l'alimentation électrique d'une ligne de 63 KV est interrompue.

---

