



SAS DTP METHA <sasdtpmetha@gmail.com>

TR: Mont L'Eveque _ Metha_EXE_E

FRANCOIS Pierre <Pierre.FRANCOIS@sdis60.fr>
À : SAS DTP METHA <sasdtpmetha@gmail.com>
Cc : CASTELNAU Cedric <Cedric.CASTELNAU@sdis60.fr>

27 septembre 2021 à 10:09

Bonjour,

Dans le cadre de la réalisation d'une réserve incendie de 120 m3, dans l'enceinte de l'établissement « SAS DTP METHA », commune de MONT L'EVEQUE, nous tenons à vous informer que le Service Prévision du SDIS 60 émet un avis FAVORABLE au dossier d'aménagement reçu le 22/09/2021 par nos services.

Les travaux d'aménagement de cette réserve devront être réalisés conformément au Règlement Départemental de la Défense Extérieur Contre l'Incendie (RDDECI) arrêté du 19 décembre 2016.

Celui-ci est accessible dans l'espace « Prévision » du SDIS : <http://www.sdis60.fr/espace-prevision/>

Une fois les travaux réalisés, cette réserve devra être réceptionnée par les Sapeurs-pompiers du Centre de Secours de SENLIS afin d'être testée et enregistrée dans la nomenclature des ressources hydrauliques disponibles pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie.

Le Service Prévision reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Cordialement.

Lieutenant FRANÇOIS Pierre

Gpt Opération – Prévision – CTA/CODIS

