

Dichtigkeitsbescheinigung erdverlegter Biogasleitungen

Certificat d'étanchéité de conduites de biogaz souterraines

Neubau Biogasanlage Projekt #1185 Mont l'Eveque (P130000098)

Construction d'une installation de biogaz Projet #1185 Mont l'Eveque (P130000098)

Anlagenbetreiber: Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH
Ludwig-Elsbett Str. 1
27404 Zeven

Exploitant de l'installation : Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH
Ludwig-Elsbett Str. 1
27404 Zeven

Standort der Anlage: BGA Mont l'Eveque
"Lieu dit Le Genetray"
RD134
FR-60300 Mont l'Eveque

Site de l'installation : BGA Mont l'Eveque
"Lieu dit Le Genetray"
RD134
FR-60300 Mont l'Eveque

Ausführende Firma: Biogas Service Tarmstedt GmbH
Am Falkenlager 15-17
27412 Westertimke

Entreprise qui a réalisé les travaux : Biogas Service Tarmstedt GmbH

Am Falkenlager 15-17
27412 Westertimke

Telefon: 04289-4005-0
Fax: 04289-4005-101
Téléphone : 04289-4005-0
Fax : 04289-4005-101

Ansprechpartner: Stefan Heins

Contact : Stefan Heins

Erstellungsdatum 16.12.2021

Date de création 16.12.2021

Bei der erdverlegten Biogasleitung und den Anschlussleitungen handelt es sich um Rohrmaterial und Formstücke aus PVC-U (entsprechend DIN 8061 und DIN 8062), Druckstufe PN10, DA 63, DA 160 und DA 200. Die Verbindung der einzelnen Rohrleitungsteile erfolgte durch Klebemuffen (entsprechend DIN 8063), die fachgerecht verklebt wurden. Die Leitungen wurden entsprechend den Verlege Anleitungen der Gütegemeinschaft für Kunststoffrohre e.V. verarbeitet und verlegt. Die Rohrleitungen wurden in Anlehnung an DVGW-Regelwerk G469 abgedrückt. Durch Berücksichtigung der vorgenannten Punkte ist sichergestellt, dass beim Bau der Gasleitung die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten wurden.

La conduite de biogaz souterraine et les conduites de raccordement sont constituées de matériau du tube et de raccords en PVC-U (conformément aux DIN 8061 et DIN 8062), niveau de pression PN10, DA 63, DA 160 et DA 200. La connexion des différentes pièces de tuyauterie a été réalisée grâce à des manchons (conformément à la DIN 8063) qui ont été collés de manière adéquate. Les conduites ont été traitées et transférées conformément aux instructions de la Gütegemeinschaft für Kunststoffrohre e.V. (association allemande pour les tuyaux en matière plastique). Les tuyauteries ont été comprimées selon la réglementation DVGW (association allemande des compagnies de distribution des eaux et du gaz) G469. La prise en compte des points évoqués précédemment garantit le respect des règles techniques généralement reconnues lors de la construction de la conduite de gaz.

Leitungsabschnitt / Ø Section de conduite / Ø	Prüfdatum Date de contrôle	Prüfer Personne en charge du contrôle
Gasentnahme Fermenter, Nachgärer und Gärproduktlager => BGAA / 200mm <i>Retrait de gaz digesteur, post-digesteur et dépôt de digestat => installation de biogaz / 200mm</i>	02.08.2021	Sirants
Gasentnahme Fermenter, Nachgärer und Gärproduktlager => Heizkessel / 160mm <i>Retrait de gaz digesteur, post-digesteur et dépôt de digestat => chaudière / 160mm</i>	02.08.2021	Sirants
Gasentnahme Fermenter, Nachgärer und Gärproduktlager => Notgasfackel / 200mm <i>Retrait de gaz digesteur, post-digesteur et dépôt de digestat => torche à gaz de secours / 200mm</i>	02.08.2021	Sirants
Kondensatleitung BGAA => Kondensatschacht / 63mm <i>Conduite de condensat installation de biogaz => puits de condensat / 63mm</i>	02.08.2021	Sirants

Es wurden keine Mängel festgestellt.
Aucun défaut n'a été constaté.

Unterschrift: _____
Signature : _____
 27412 Westertimke
 +49 4289 4005-0
 f +49 4289 4005-101
 info@bs-tarmstedt.de
 www.bs-tarmstedt.de

Biogas Service Tarmstedt GmbH