



- Aire Echelle 7x10
320 kN portance (130 kN max par essieu)
- Aire Posteau Incendie 4x5
320 kN portance (130 kN max par essieu)
- Circulation Pompier Largeur 6m
320 kN portance (130 kN max par essieu)
- Bande de 5m autour des murs Coupe-Feu
- Aire d'aspiration
320 kN portance (130 kN max par essieu)
- Issue de Secours

Atelier "Entrepôt logistique"
Rue des ormeaux
69 126 Longnet Saintes Marie

QUARTUS
LA VILLE AVEC VUE SUR DEMAIN
Maître d'ouvrage: QUARTUS LOGISTIQUE
1, rue Paul Cézanne
75008 PARIS

SOHO
ARCHITECTURE
Architecte: SOHO ATLAS IN FINE
PARIS : 202 rue de la Croix Nivert 75015 Paris T. 01 56 58 53 10 / contact@soho-archi.com
LYON : 30 quai Fauriel CS 10150 69032 Lyon T. 04 72 71 62 70 / contact@soho-archi.com

MOULINE
CONSULTING
BET VDR: Molini Consulting
Rue de Gennevilliers 18
1225 CHENE-BOUTIER

GRUPE
QUALICOONSULT
BET KCFE: Qualicoonsult
24 Rue des Petites Ecuries,
75003 Paris

BTP
CONSULTANTS
BET Coordinateur: BTP Consultants
205 quai de Clugny,
91210 CLUGNY

Phase:	PC	Dossier n°:	22-021P									
Document:	Defense Incendie exterieure		AN07									
Emetteur:	Architecte	Destiné par:	Auteur									
Modifications:	<table border="1"> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Contenu</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>06/02/23</td> <td></td> </tr> </table>	N°	Date	Contenu	A	06/02/23		<table border="1"> <tr> <th>Verifié par:</th> <th>Validé par:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Verifié par:	Validé par:		
N°	Date	Contenu										
A	06/02/23											
Verifié par:	Validé par:											
		Version:	1: 301									

Ce document est la propriété de la société SOHO ATLAS IN FINE. Il est strictement réservé à l'usage pour lequel il a été communiqué et son utilisation est interdite.