Isogard
VOTRE SECURITE INCENDIE

SDP AUTO
AZ AUTO - LA CRESSONIERE
60400 BUSSY

Noisiel, le 4 avril 2023

A l'attention de : Monsieur ZEQMADI

Monsieur,

Depuis plusieurs années, vous nous confiez la maintenance des extincteurs équipant votre établissement, et nous vous remercions vivement de cette marque de confiance.

Nous avons le plaisir de vous remettre:

X **votre Certificat de Conformité N4 (original) à la régle R4 de l'APSAD ainsi qu'une copie qui doit être remise à votre assureur.**
Année 2023

X **le compte-rendu de maintenance extincteur (copie) de l'année : 2023**

X **dossier technique (détail de l'installation - plan d'implantation des extincteurs)**

X **accord de surface à nous retourner validé (signature + tampon)**

Dans le cas où vous seriez amenés à modifier la configuration ou l'utilisation des locaux ou bâtiments concernés par ce document, il est important que vous nous en informiez dans les plus brefs délais afin que nous puissions mettre à jour nos dossiers et étudier les incidences éventuelles de ces modifications sur la conformité de votre installation.

Espérant avoir ainsi répondu à votre attente et restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Responsable Technique Régionale
Julie FRAZAO

Isogard S.A.S.
Siège social : 12 Rue Albert Remy 28250 Senoches
Tél : 0 970 809 180
Capital social 4.640.000 € – 382 814 077 RCS Chartres
N° TVA Intracommunautaire FR 73 382 814 077
Web : www.isogard.com

APSAD NF
Service d'installation et de maintenance des extincteurs
(référentiel I4 – NF 285)
Marques déposées par CNPP Cert. (www.cnpp.com) et AFNOR Certification (www.marque-nf.com)

Domaine 4	EXTINCTEURS*	N4
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL APSAD R4		

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro : **C632056** par le titulaire des certifications conjointes

Titulaires des certifications conjointes

Nous soussignés, entreprise titulaire des certifications conjointes APSAD NF d'installation et de maintenance d'extincteurs*, sous le n° **431/07/04-285**

Nom (ou raison sociale) : **Isogard S.A.S. NOISIEL**

✉ **1, rue de la Mare Blanche - NOISIEL - 77448 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2**

Tél : 01-60-37-48-77 Fax : 01-64-80-45-06

Représentée par : Mme FRAZAO Julie, Responsable Technique Régionale.

Etablissement objet de l'installation

Installation (décrite ci-contre) réalisée dans l'établissement suivant :

Nom (ou raison sociale) : **SDP AUTO / AZ AUTO**

✉ **LA CRESSONIERE**

60400 BUSSY

Déclarons sur l'honneur que l'installation d'extincteurs décrite ci-contre, a été : [X] **réalisée** [ ] **modifiée** [ ] **validée**

par nous-mêmes conformément au référentiel APSAD R4, édition **Novembre 2016**

Nous assurons qu'un dossier technique complet dont le contenu est indiqué dans la règle d'installation a été remis à notre client

La vérification de conformité a été effectuée par : **Madame FRAZAO Julie** **le 14 mars 2023**

En présence du client représenté par : **Monsieur ZEQMADI**

A **NOISIEL** le **04 avril 2023**

Signature et cachet de l'entreprise

ISOGARD
Certifié APSAD-NF SERVICE sous le n° 431/07/04-285
1, rue de la Mare Blanche Noisiel
77448 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Cette déclaration doit être dûment signée par l'entreprise titulaire des certifications conjointes APSAD NF d'installation et de maintenance d'extincteurs et établi en 4 exemplaires : 1 exemplaire conservé par l'entreprise titulaire des certifications conjointes, 1 exemplaire transmis au secrétariat des certifications conjointes, 2 exemplaires transmis au client dont 1 transmis par lui à l'assureur.

Remplir le cadre ci-contre SVP (Caractéristiques de l'établissement et de l'installation)

Caractéristiques de l'établissement et de l'installation

Nature de l'activité principale : **entretien et réparations de véhicules légers**

Etablissement :
- superficie totale des locaux protégés : **1540 m²**
- nombre de niveaux : **1** - nombre de bâtiments : **2**
- autres caractéristiques (protections complémentaires et protections d'installations particulières) :

Tableaux électriques, compresseur, stockage intérieur aérien de liquides inflammables compris entre > 500 et <3000

Désignation technique des extincteurs et nature de l'agent extincteur	Nombre
6 litres eau + additif	1
9 litres eau + additif	
6 kg poudre ABC	11
9 kg poudre ABC	3
2 kg dioxyde de carbone	4
5 kg dioxyde de carbone	1
50 litres eau + additif sur roues	
50 kg poudre ABC sur roues	
20 kg dioxyde de carbone sur roues	
25 litres eau + additif sur roues	
25 kg poudre ABC sur roues	
Total	**20**

Particularités de l'installation (préciser la zone concernée)

X **Le choix de l'agent extincteur :**

Présence d'exctincteurs poudre en zones 2, 3 et 4 en raison d'un risque de gel.

Le nombre d'extincteurs :

L'emplacement des extincteurs :

*Certifications conjointes délivrées par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE - www.cnpp.com et AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX - www.marque-nf.com.
Ces certifications prouvent la conformité du service aux dispositions du référentiel I4 - NF 285 et garantissent que le personnel, les moyens matériels, l'organisation, l'accueil et l'identification des besoins, la contractualisation

Doc. Réf. N4 - 09/2018 - Modèle et marque N4 ® déposés par CNPP

Domaine 4	EXTINCTEURS	N4
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL APSAD R4		

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro : C632056 par le titulaire des certifications conjointes

Titulaires des certifications conjointes

Nous soussignés, entreprise titulaire des certifications conjointes APSAD NF d'installation et de maintenance d'extincteurs*, sous le n° 431/07/04-285

Nom (ou raison sociale) : **Isogard S.A.S. NOISIEL**

✉ 1, rue de la Mare Blanche - NOISIEL - 77448 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2

Tél : 01-60-37-48-77 Fax : 01-64-80-45-06

Représentée par : Mme FRAZAO Julie, Responsable Technique Régionale.

Etablissement objet de l'installation

Installation (décrite ci-contre) réalisée dans l'établissement suivant :

Nom (ou raison sociale) : SDP AUTO / AZ AUTO

✉ LA CRESSONIERE

60400 BUSSY

Déclarons sur l'honneur que l'installation d'extincteurs décrite ci-contre, a été : [X] réalisée [ ] modifiée [ ] validée

par nous-mêmes conformément au référentiel APSAD R4, édition **Novembre 2016**

Nous assurons qu'un dossier technique complet dont le contenu est indiqué dans la règle d'installation a été remis à notre client

La vérification de conformité a été effectuée par : **Madame FRAZAO Julie** **le 14 mars 2023**

En présence du client représenté par : **Monsieur ZEQMADI**

A **NOISIEL** le **04 avril 2023**

Signature et cachet de l'entreprise

ISOGARD
Certifié APSAD-NF SERVICE sous le n° 431/07/04-285
1, rue de la Mare Blanche Noisiel
77448 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Cette déclaration doit être dûment signée par l'entreprise titulaire des certifications conjointes APSAD NF d'installation et de maintenance d'extincteurs et établi en 4 exemplaires : 1 exemplaire conservé par l'entreprise titulaire des certifications conjointes, 1 exemplaire transmis au secrétariat des certifications conjointes, 2 exemplaires transmis au client dont 1 transmis par lui à l'assureur.

Remplir le cadre ci-contre SVP (Caractéristiques de l'établissement et de l'installation)

Caractéristiques de l'établissement et de l'installation

Nature de l'activité principale : **entretien et réparations de véhicules légers**

Etablissement :

- superficie totale des locaux protégés : **1540 m²**
- nombre de niveaux : **1** - nombre de bâtiments : **2**
- autres caractéristiques (protections complémentaires et protections d'installations particulières) :

Tableaux électriques, compresseur, stockage intérieur aérien de liquides inflammables compris entre > 500 et <3000

Désignation technique des extincteurs et nature de l'agent extincteur	Nombre
6 litres eau + additif	1
9 litres eau + additif	
6 kg poudre ABC	11
9 kg poudre ABC	3
2 kg dioxyde de carbone	4
5 kg dioxyde de carbone	1
50 litres eau + additif sur roues	
50 kg poudre ABC sur roues	
20 kg dioxyde de carbone sur roues	
25 litres eau + additif sur roues	
25 kg poudre ABC sur roues	
Total	20

Particularités de l'installation (préciser la zone concernée)

X **Le choix de l'agent extincteur :**

Présence d'exctincteurs poudre en zones 2, 3 et 4 en raison d'un risque de gel.

Le nombre d'extincteurs :

L'emplacement des extincteurs :

CNPP afnor CERTIFICATION

*Certifications conjointes délivrées par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE - www.cnpp.com et AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX - www.marque-nf.com.
Ces certifications prouvent la conformité du service aux dispositions du référentiel I4 - NF 285 et garantissent que le personnel, les moyens matériels, l'organisation, l'accueil et l'identification des besoins, la contractualisation, les prestations techniques de conception, de réalisation, de vérification de conformité initiale, de maintenance et de vérifications périodiques sont ...

Adresse d'intervention 14 MARS 2023 Adresse de facturation

Nom du contact :
Téléphone:
N° contrat Client :
Type contrat :
Date d'intervention précédente:
Date de certification N4

Service / Agence :

Autres parcs :

Devis en cours :

pag

Accessibilité correcte ☐
Plan de prévention spécifique ☐

BON DE MAINTENANCE EXTINCTEURS

N° Ordre	Ext.	Type Matériel	PP (1)	Batiment	Niv	Emplacement	MS (2)	Marque (3)	Gamme	P (4)	[redacted]	CO	J	A	R	CG	G	P	TR	L	TE	D	V	M	ES	RF
1		6LCPA			0	Entrée/Accueil	19																T			
2		Co2 5kg			0	TE	19																T			
3		6kg ABC			0	Atelier	22																T			
4		"			0	Atelier	22																T			
5		"			0	Atelier	19																T			
6		Co2 5kg			0	Atelier/TE	21																T			
7		"			0	Atelier/TE	19																T			
8		6kg ABC			0	Stockage	22																T			
9		"			0	Stockage	21																T			
10		"			0	Stockage	19																T			
11		Co2 5kg			0	~~Stockage~~ TE	19																T			
12		6kg ABC			0	~~TE~~ Stockage	19																T			
13		"			0	Stockage	20																T			
14		"			0	Stockage	22																T			
15		"			0	Stockage	22																T			

Opérations effectuées lors de l'intervention (

Total page

(1) PP : O si Pression Permanente
(2) Année : Année de mise en service
(3) Marque : EU = EUROFEU, SI = SICLI, DE = DESAUTEL, GI = GENERAL INCENDIE, PA = PARFLAM, DU = DUBERNARD, etc...
(4) Particularités : ST si l'extincteur appartient à un Stock Tampon, V pour véhicule, B pour bateau, D pour une douche, A pour un automatique, E pour engin de manutention, C pour couverture anti-feu, P pour Plan et BS pour Bac à sable
(5) J=Joint, A=Agent Extincteur, R=Recharge Suite à Utilisation, CG=Cartouche Gaz, G=Goupille, P=Percuteur, TR=Tromblon, L=Lance, TE=Tête, D=Diffuseur, V=Verre Mano, M=Mano, ES=Echange Standard, RF=Réformé, N=Neuf, Et=Etiquette, Sc=Scellé, CO=Code Opération; CO=Code commentaire

Observations

Modifications dans l'établissement ☐

Date / Visas du Technicien et du Cli

Signature Registre ☒

SDP
AZ
La Cre
60400
492 049 665
Tél : 03
Agrément : F

révision de mai 2006

Adresse d'intervention 14 MARS 2023

Adresse de facturation

Nom du contact :
Téléphone:
N° contrat Client :
Type contrat :
Date d'intervention précédente:
Date de certification N4

Service / Agence :

Autres parcs :

Devis en cours :

pag

Accessibilité correcte ☐
Plan de prévention spécifique ☐

BON DE MAINTENANCE EXTINCTEURS

N° Ordre	N° Ext.	Type Matériel	Type PP (1)	Batiment	Niv	Emplacement	MS (2)	Marque (3)	Gamme	P (4)	[redacted]	CO	J	A	R	CG	G	P	TR	L	TE	D	V	M	ES	RF
16		Co2 2kg			0	Compresseur	22																7			
17		6kgs ABC			0	Stockage	22																7			
18		9kgs ABC			0	Cuve gasoil essence	22																7			
19		"			0	Cuve gasoil essence	22																7			
20		"			0	Stock extérieur	19																7			

(1) PP : O si Pression Permanente
(2) Année : Année de mise en service
(3) Marque : EU = EUROFEU, SI = SICLI, DE = DESAUTEL, GI = GENERAL INCENDIE, PA = PARFLAM, DU = DUBERNARD, etc...
(4) Particularités : ST si l'extincteur appartient à un Stock Tampon, V pour véhicule, B pour bateau, D pour une douche, A pour un automatique, E pour engin de manutention, C pour couverture anti-feu, P pour Plan et BS pour Bac à sable
(5) J=Joint, A=Agent Extincteur, R=Recharge Suite à Utilisation, CG=Cartouche Gaz, G=Goupille, P=Percuteur, TR=Tromblon, L=Lance, TE=Tête, D=Diffuseur, V=Verre Mano, M=Mano, ES=Echange Standard, RF=Réformé, N=Neuf, Et=Etiquette, Sc=Scellé, CO=Code Opération, CC=Code commentaire

Total page

Observations

Modifications dans l'établissement ☐

Date / Visas du Technicien et du Cli

Signature Registre ☒

AZ A
La Cress
60400
432 046 663
Tél : 03 4
Agrément P

révision de mai 2006

Isogard

VOTRE SECURITE INCENDIE

DOSSIER TECHNIQUE

EXTINCTEURS PORTATIFS ET MOBILES

SDP AUTO

Monsieur ZEQMADI

Isogard S.A.S.
Siège social : 12 Rue Albert Remy 28250 Senoches
Tél : 0 970 809 180
Capital social 4.640.000 € – 382 814 077 RCS Chartres
N° TVA Intracommunautaire FR 73 382 814 077
Web : www.isogard.com

APSAD

Service d'installation et de maintenance des extincteurs

(référentiel I4 – NF 285)

Marques déposées par CNPP Cert. (www.cnpp.com) et AFNOR Certification (www.marque-nf.com)

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Surface totale développée: 1540 m²

Zone N°1 40,00 M² ACCUEIL / BUREAUX

	6 litres eau pulvérisée + additif AFFF	9 litres eau pulvérisée + additif AFFF	6 kg poudre ABC	9 kg poudre ABC	2 kg CO_2	5 kg CO_2	45 litres eau pulvérisée + additif AFFF	50 kg poudre ABC	20 kg CO_2	20l	25kg	
Existant	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

Zone N°2 1120,00 M² ATELIER / ZONE DE STOCKAGE

	6 litres eau pulvérisée + additif AFFF	9 litres eau pulvérisée + additif AFFF	6 kg poudre ABC	9 kg poudre ABC	2 kg CO_2	5 kg CO_2	45 litres eau pulvérisée + additif AFFF	50 kg poudre ABC	20 kg CO_2	20l	25kg	
Existant	0	0	8	4	2	1	0	0	0	0	0	

Zone N°3 320,00 M² ZONE STOCKAGE 2

	6 litres eau pulvérisée + additif AFFF	9 litres eau pulvérisée + additif AFFF	6 kg poudre ABC	9 kg poudre ABC	2 kg CO_2	5 kg CO_2	45 litres eau pulvérisée + additif AFFF	50 kg poudre ABC	20 kg CO_2	20l	25kg	
Existant	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zone N°4 . 60,00 M² STOCKAGE MOTEUR

	6 litres eau pulvérisée + additif AFFF	9 litres eau pulvérisée + additif AFFF	6 kg poudre ABC	9 kg poudre ABC	2 kg CO_2	5 kg CO_2	45 litres eau pulvérisée + additif AFFF	50 kg poudre ABC	20 kg CO_2	20l	25kg	
Existant	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

ACCORD DE SURFACE POUR MISE EN CONFORMITÉ

Suivant règle R4 édition : Novembre 2016

L'ÉTABLISSEMENT

RAISON SOCIALE	SDP AUTO
ADRESSE	AZ AUTO - LA CRESSONIERE 60400 BUSSY
TÉLÉPHONE	06 51 57 78 10
TÉLÉCOPIE	sdpauto60@gmail,com
NOM DU CORRESPONDANT	Monsieur ZEQMADI
ACTIVITÉ PRÉCISE DE L'ÉTABLISSEMENT	entretien et réparations de véhicules légers

L'INSTALLATION

SURFACE TOTALE COUVERTE DÉVELOPPÉE	1540 m²			
NOMBRE DE NIVEAUX ET DE BATIMENTS	1	niveaux (x)	& 2	bâtiment (s)
DATE DE LA MISE EN CONFORMITÉ	14 mars 2023			
NATURE DE L'OPÉRATION	Complément pour mise en conformité			
CE DOSSIER EST ÉTABLI PAR	Monsieur	DRISSI HICHEM		

Protection Particulières	*Surface(s) en M²*	*Valeur(s) déclarée(s) en (Kg, L)*

SIGNATURE CLIENT (pour accord surfaces):	Technicien isogard
	ISOGARD Certifié APSAD-NF SERVICE sous le N° 431/07/04-285 1, rue de la Mare Blanche - Noisiel 77448 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 P/D