

**CONTRÔLE DES HYDRANTS: POTEAU OU BOUCHE INCENDIE**

Lieu d'implantation: Rue Benjamin Delessert      Précision : Face à Self Store  
CP : 60 510      Commune : BRESLES  
Numéro du poteau : 1      Modèle :  
Marque : bayard  
Coordonnées GPS: 49,41706°N / 2,25417°E

Conclusion Générale : RAS

**CONTRÔLE DES HYDRANTS: POTEAU OU BOUCHE INCENDIE**

Bouche       Poteau

**CONTRÔLES VISUELS**

SIGNALISATION      Correcte       Incorrecte   
ETANCHEITE      Correcte       Incorrecte   
RACCORD (S)      A remplacer (indiquer le nombre) \_\_\_\_\_ DN65       DN80       DN100   
BOUCHONS      A remplacer (indiquer le nombre) \_\_\_\_\_ DN65       DN80       DN100

**VANNE**

BOUCHE A CLE      Apparente       Non apparente   
CARRE DE MANŒUVRE      Accessible       Non accessible

**VERIFICATIONS**

Pression statique      \_\_\_\_\_ 2,2 bar      Pression à 60m3/h \_\_\_\_\_ 1,8 bar  
Débit à pression résiduelle de 1 bar      \_\_\_\_\_ 118,5 m3/h

**ENTRETIEN REALISE**

LAVAGE       GRAISSAGE       PEINTURE       NUMEROTATION

**ETAT GENERAL**

SERVICE       HORS SERVICE

**EMARGEMENT**

Effectué par      Thibault Armand      Le      15/06/2021